Legenda - silnoproud:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- Dvojzásuvka 16A pod omítku, 230V, IP20
- Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44
- Stropní svítidlo (typ viz. tabulka svítidel)
- Nástěnné svítidlo (typ viz. tabulka svítidel)
- Nouzové svítidlo s piktogramem s DALI předřadníkem
- Nouzové atipanické svítidlo s DALI předřadníkem
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1
- Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6
- Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6+6
- Vypínač křížový pod omítku, IP20, řaz.7
- Vypínač čidlo/ručně pod omítku, IP20, řaz.6+1
- Spínací tlačítko, IP20, řaz.1/0
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP44, řaz.1
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP44, řaz.6
- Termostat (pro podlahové vytápění)
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Pohybové čidlo (ovládání osvětlení)
- Ventilátor s doběhem
- Rx Rozváděč silnoproudu
- SP Přípojková pojistková skříň
- RE Elektroměrový rozváděč
- Stoupací vedení
- Kabelové vedení typu CYKY
- Ochranné pospojení kabelem CY 4mm2

x= POČET ZÁSUVEK 230V/16A (např.8 = 8x zásuvka)
Y= POČET DATOVÝCH ZÁSUVEK (např.8 = 4x 2xRJ45)
Z= POČET MODULŮ

Legenda - tísňové volání :

- Signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací
- Volací tlačítko táhlo s uklidňující led
- Volací / potvrzovací tlačítko
- Zařízení pro potvrzení volání

NAPÁJECÍ ZDROJ 230VAC/24VDC BUDE UMÍSTĚN V ROZVÁDĚČI

Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místností, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.
Elektroinstalace v jednotlivých poschodích bude napájena z jednotlivých patrových rozváděčů
(tzn. z rozváděče R-1PP bude napájená elektroinstalace v 1.PP, atd.).
Elektroinstalace v 5. a 6. NP bude napájena z rozváděče R-4.NP.
Elektroinstalace ve dvorním domku bude napájená z rozváděče RD.

SO01 - Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.02a	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ	85,22
1.02b	FOYER OBJEKTU / MÁSHAUZ	17,20
1.03	INFORMAČNÍ CENTRUM / NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM GFJ	59,54
1.04	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ	39,08
1.05	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ	21,18
1.06	INFORMAČNÍ CENTRUM - KANCELÁŘ	24,56
1.07	STÁLÁ EXPOZICE	32,97
1.08	CHODBA	17,67
1.09	WC MUŽI - UMYVADLO	2,04
1.10	WC MUŽI - PISOÁRY	2,43
1.11	WC MUŽI - TOALETA	1,46
1.12	WC ŽENY - UMYVADLO	2,74
1.13	WC ŽENY - TOALETA	1,65
1.14	WC PERSONÁL - UMYVADLO	3,71
1.15	WC PERSONÁL - TOALETA	1,57
1.16	WC	2,83
1.17	SCHODIŠTĚ	9,03
1.19	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ - MÁSHAUZ	2,88
		327,76 m²

SO02 Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
D.1.01	VÝTVARNÁ DÍLNA	32,63
D.1.02	KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ SÁL	42,26
		74,88 m²

Tabulka svítidel

ozn.	schematická značka	zjednodušený popis	napájení	řízení	příkon
L2		nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17 (délka viz. výkres)	230Vac	ON/OFF DALI	--
L3		nástěnná nosná a nap. lišta (vč. přísl.) pro svítidla S10 až S14 a S17 (délka viz. výkres)	230Vac	ON/OFF DALI	--
S10		místně ovládané směrové sv. do lišt L2,3,5,6	230Vac	individ.	21,3W
L5		nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 s nepřímým svícením	230Vac	DALI ON/OFF	---
S16		svítidlo nástěnné s asymetr. vyzař. svazkem	230Vac	DALI	48,1W
S17		systémově ovládané směrové sv. do lišt L2,3	230Vac	DALI	48,1W
S18		přisazené lineární systémově řízené svítidlo	230Vac	DALI	35W

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, direct/indirect, 1500mm	1 x LED, 64W, 6700lm, Ra80, 4000K
E	Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt	1 x LED, 68W, 5600lm, Ra80, 4000K
J	Stojací lampa ve výšce 1900mm rozměry hlavy lampy 682/350/50	LED, 57,4W, Ra80, 4000K
L	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, direct/indirect, 1500mm	1 x LED, 48W, 5000lm, Ra80, 4000K
N	LED liniové svítidlo, bez reflektoru, 1500mm, EXTRA HIGH POWER	1 x LED, 69W, 9900lm, Ra80, 4000K
U	Oválné LED svítidlo	1 x LED 1486, 122,4W, 14810lm, Ra87, 3000K
1a	Přisazené stropní svítidlo průměr 90mm, IP54	1 x LED 35W

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
1b	Pracovní osvětlení, oválné 110/170/125mm	60W
2	Stropní LED svítidlo kulaté průměr 220mm	1 x LED 18W, 3000K
3a	Prachotěsné trubicové LED svítidlo 1560/97/82mm	54W, 4000K
3b	Prachotěsné trubicové LED svítidlo 1560/97/82mm stmívatelné	54W, 4000K
7	Nástěnné keramické LED svítidlo 120/200/85mm	3W, 3000K
12	Náastěnný hlidíkový profil pro LED pásek 25/30mm	
13	Exteriérové LED svítidlo IP44 115/95/140mm	5W
14	Zahradní LED sloupek IP54 výška 600mm	9,5W, 4000K

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0,000 = 249,400 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: Václav Mudruňka, vaclav.mudrunka@pmr.cz (PMR elektro, projekty - revize, www.pmr.cz)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Janeček, jaroslav.janecek@pmr.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner, Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Petra Borůvková			

STAVEBNÍK:	Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. PARÉ:
AKCE:	**REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE**	DATUM: 04/2020	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
ČÁST:	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	ČÁST: D.1	
ST. OBJEKT:	SANKTURINOVSKÝ DŮM, DVORNÍ DOMEK, NÁDVOŘÍ, ZÁHRADA	OZN. SO: SO 01, SO 02, SO 03	
PROFESE:	**ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**	PODČÁST: D.1.4c	
VÝKRES:	**PŮDORYS 1.NP**	Č. VÝKRESU: **D.1.4c.03**	