

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **22.10.2020**
spisová značka zadavatele: **KHZS0820**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Kutná Hora
IČO: 00236195
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

V rozpočtu je uvedena položka X18 jako předstěna v měrné jednotce m. Neměla by tato položka být v m2? Pokud budete trvat na bm žádáme udat alespoň její výšku?

Odpověď

Předstěna je správně vykázána v bm. Jde o liniový prvek otvíravého zakrytí topných těles v podkrovní. Ve VV je kromě materiálového popisu rovněž odkaz na příslušný technický detail (nákres) konstrukce v PD. Zde je dostatečně popsána podoba prvku, včetně výšky předstěny.

2)

Dotaz

V rozpočtu je uvedeno, že prkenná podlaha bude vytvořena z druhotně použitých prken. Žádáme jasnou definici tohoto pojmu. To samé u cihlových a kamenných dlažeb.

Odpověď

GP předpokládá nezbytnou zkušenost dodavatele stavby s obnovou památkově chráněných budov, a tedy rovněž s tradičními materiály a technologickými postupy, které jsou při takových obnovách používány. V těchto případech je obvyklé využití autentických recyklovaných staveb přenesených z jiných objektů.

Pro podlahové krytiny bude užito kvalitních očištěných historických cihel, kamenné dlažby a podlahových prken s již získanou přirozenou patinou. Materiály, s výjimkou kamenné dlažby, si dodavatel zajistí u specializovaných prodejců a jejich použití bude podléhat schvalovacímu vzorkování na stavbě. V případě kamenné dlažby bude použita naformátovaná dlažba z parteru.

V Brně dne 09.12.2020

Město Kutná Hora

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel