

Vyjádření k dočasnému odstranění přenosného hasicího přístroje (dále jen PHP) a zakrytí nástěnného vnitřního hydrantu (dále jen NVH)

Doba dočasného odstranění PHP a zakrytí NVH: 3. 3. – 6. 3. 2021 (tj. 4 dny)

Počet dočasně odstraněných PHP: 1 ks (chodba u podatelny a IT)

Počet dočasně zakrytých NVH: 1 ks (chodba u podatelny a IT)

V závislosti na požadavky natáčení, je možné hasicí přístroj (PHP) dočasně umístit do prostoru chodby k podatelně a kanceláři krizového řízení.

Bezprostředně po ukončení natáčení, je nutné PHP osadit zpět na původní místo v chodbě.

Pokud je požadavek natáčení zakrytí a tím pádem, vyloučení funkčnosti NVH po dobu 4 dnů, je toto nutné probrat s hasičským záchranným sborem středočeského kraje, se sídlem v Kutné Hoře a navrhnout technicko-organizační opatření dle jejich vyjádření (nahrazení požární vody, NVH na dobu 4 dní). Běžně umístěním cisterny s požární vodou, dohled hasičské jednotky atp.

Případně je možnost umístit před NVH pouze dočasný kryt (závěs a podobně), který jej funkčně nevyloučí z provozu. Určit osobu odpovědnou za bezprostřední odstranění tohoto krytu (NVH musí být viditelný), vždy mimo aktuální natáčecí scény. Dále má tato odpovědná osoba povinnost okamžitého odstranění tohoto krytu, v případě spuštění požárního hlásiče, či při zpozorování požáru, v jiných částech budovy Vlašského dvora. Toto je nutné dodržovat po celou dobu natáčení.

Za město Kutná Hora, OZO v oboru požární ochrana,

Bc. Vanda Bendová

V Kutné Hoře dne, 25. 1. 2021

