

Vyjádření k dočasnému odstranění přenosného hasicího přístroje (dále jen PHP) a zakrytí nástěnného vnitřního hydrantu (dále jen NVH)

Doba dočasného odstranění PHP a zakrytí NVH: 5. 3. 2021 (tj. 1 den)

Počet dočasně odstraněných PHP: 1 ks (chodba u podatelny a IT)

Počet dočasně zakrytých NVH: 1 ks (chodba u podatelny a IT)

Vypnutí EPS v celé budově Vlašského Dvora

V závislosti na požadavky natáčení, je možné hasicí přístroj (PHP) dočasně umístit do prostoru chodby k podatelně a kanceláři krizového řízení.

Bezprostředně po ukončení natáčení, je nutné PHP osadit zpět na původní místo v chodbě.

Pokud je požadavek natáčení zakrytí a tím pádem, vyloučení funkčnosti NVH po dobu 1 dne, je toto nutné probrat s hasičským záchranným sborem středočeského kraje, se sídlem v Kutné Hoře a navrhnout technicko-organizační opatření (NAPŘÍKLAD cisterna s požární vodou, přítomnost hasičské jednotky atd. – požadavky určuje HZS!), dle jejich vyjádření (nahrazení požární vody, NVH na dobu 1 dne).

Požadavek na vypnutí EPS v budově Vlašského dvora je nutné taktéž konzultovat s hasičským záchranným sborem středočeského kraje se sídlem v Kutné Hoře. EPS je napojena dálkovým přenosem přímo na HZS, je tedy nutné oficiální oznámení o vypnutí EPS a zároveň schválení HZS.

Za město Kutná Hora, OZO v oboru požární ochrana,

Bc. Vanda Bendová

V Kutné Hoře dne, 25. 1. 2021

