

KUTNÁ HORA
1 : 250

SCH. - . ZEMNÍ SVÍTIDLA V CHODNÍKU

- WLS 11 CYKY-J 5x6
- WLS 4 CYKY-J 3x2,5
- WLS 9 CYKY-J 3x2,5



RS P1

KABELOVÁ VEDENÍ VE VÝKOPU V CHRÁNIČKÁCH

ST-. STOŽÁRY 10 m. S OSVĚTLENÍM SKATE PARKU


- WLS 1 PŘÍVOD 5x6 (4x10?)
- WLS 6 CYKY-J 5x4
- WLS 7 CYKY-J 5x4
- WSS 6 CYKY-O 3x1,5
- WLS 3 CYKY-J 3x2,5
- WLS 8 CYKY-J 3x2,5
- uzemnění FeZn d=10 mm.

Z01,2 ZÁSUVKY 1f. V ZEMI

kabelová spojka
v místě pův.
zásuvkové skříně

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ VEDENÍ VE VÝKOPU Z ROZVODNY

VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM CHODNÍK, VOLNÝ TERÉN



ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN
33 2000-4-41 ed.3

VYPRACOVAL :	Vlastislav Vlach	Autorizační razítko:
AUT.PROJEKTANT :	WRÓBEL DAVID , ČKAIT 1103973 Vlastislav Vlach, ČKAIT 0600373	
INVESTOR :	MĚSTO KUTNÁ HORA, HAVLIČKOVO NÁM. 552, 284 24, KUTNÁ HORA	
NÁZEV AKCE :	Sportovní areál Klimeška -SKATEPARK- k.ú. Kutná Hora	
ČÁST :	SO 03 Silnoproud elektro	ZAK. ČÍSLO: 67 047
MÍSTO :	Parcely č.3341, 3335, 3337/1, k.ú. Kutná Hora	DATUM : 12/2020
EV. NAPOJENÍ.OSV.+ZÁS.	STUPEŇ DOK.: DÚR,DSP-SPOLEČNÁ	MĚŘITKO : 1 : 250
	FORMAT : 4A4	Č. VÝKRESU : D.1.3.2