



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	REF.Č.	OSVĚTLENOST DLE ČSN EN 12464-1
101	CHOBBA	20,60	5.1.1	100 l.k.
102	PŘÍSTŘEŠ	4,00	5.1.1	100 l.k.
103	ÚKLID	0,60	5.2.4	200 l.k.
104	SAŇNA DĚTI	14,10	5.2.4	200 l.k.
105	UMÝVÁRNA	11,40	5.2.4	200 l.k.
106	WC DĚTI	5,40	5.2.4	200 l.k.
107	PŘÍPRANA	8,10	5.2.4	500 l.k.
108	MYTÍ TERMOŠO	3,00	5.2.4	200 l.k.
109	SKLAD	8,00	5.4.1	100 l.k.
110	HERNA	88,00	5.35.1	300 l.k.
111	SAŇNA PERSONÁL	4,40	5.2.4	200 l.k.
112	HYG. ZÁŘ. PERSONÁL	3,50	5.2.4	200 l.k.
113	VÝVODNÍK	3,50	5.3.1	200 l.k.
201	CHOBBA	18,50	5.1.1	100 l.k.
202	PŘÍSTŘEŠ	4,00	5.1.1	100 l.k.
203	ÚKLID	0,60	5.2.4	200 l.k.
204	SAŇNA DĚTI	14,10	5.2.4	200 l.k.
205	UMÝVÁRNA	11,40	5.2.4	200 l.k.
206	WC DĚTI	5,40	5.2.4	200 l.k.
207	PŘÍPRANA	8,10	5.2.4	500 l.k.
208	MYTÍ TERMOŠO	3,00	5.2.4	200 l.k.
209	SKLAD	8,00	5.4.1	100 l.k.
210	HERNA	88,00	5.35.1	300 l.k.
211	SAŇNA PERSONÁL	4,40	5.2.4	200 l.k.
212	HYG. ZÁŘ. PERSONÁL	3,50	5.2.4	200 l.k.
301	CHOBBA	22,70	5.1.1	100 l.k.
302	PŘÍSTŘEŠ	4,00	5.1.1	100 l.k.
303	ÚKLID	0,60	5.2.4	200 l.k.
304	SAŇNA DĚTI	14,10	5.2.4	200 l.k.
305	UMÝVÁRNA	11,40	5.2.4	200 l.k.
306	WC DĚTI	5,40	5.2.4	200 l.k.
307	PŘÍPRANA	8,10	5.2.4	500 l.k.
308	MYTÍ TERMOŠO	3,00	5.2.4	200 l.k.
309	SKLAD	3,90	5.4.1	100 l.k.
310	HERNA	88,00	5.35.1	300 l.k.
311	SAŇNA PERSONÁL	4,40	5.2.4	200 l.k.
312	HYG. ZÁŘ. PERSONÁL	3,50	5.2.4	200 l.k.
313	KABINET	14,30	5.2.7	200 l.k.
401	CHOBBA	21,00	5.1.1	100 l.k.
402	PŘÍSTŘEŠ	4,00	5.1.1	100 l.k.
403	ÚKLID	0,60	5.2.4	200 l.k.
404	SAŇNA DĚTI	14,10	5.2.4	200 l.k.
405	UMÝVÁRNA	11,40	5.2.4	200 l.k.
406	WC DĚTI	5,40	5.2.4	200 l.k.
407	PŘÍPRANA	8,10	5.2.4	500 l.k.
408	MYTÍ TERMOŠO	3,00	5.2.4	200 l.k.
409	KANCELÁŘ	8,40	5.2.4	200 l.k.
410	HERNA	83,00	5.35.1	300 l.k.
411	SAŇNA PERSONÁL	4,40	5.2.4	200 l.k.
412	HYG. ZÁŘ. PERSONÁL	3,50	5.2.4	200 l.k.
501	TERASA	178,40	--	--

LEGENDA

- TRASA – SVÁZEK KABELŮ
- OBVOD SVĚTELNÝ – CRY-M1.5
- OBVOD ZASUVKOVÝ – CRY-J 3x2.5
- OBVOD PŘÍRADOVÝ – CRY-J 3x2.5
- ☉ DOPĚLNÍ MÍSTNÍ POSOUZOVÁNÍ – VODNÍ CYF. PŘEPŮT
- ☉ DOPĚLNÍ MÍSTNÍ POSOUZOVÁNÍ – VODNÍ CYF. PŘEPŮT
- S ČSN 332000-4-41 ed. 2 A 332000-7-701 ed. 2.

POZNÁMKA

Č. 1. INFORMACE PROJEKTU: KABELY CRY V SOUHRNĚ TH-5.  
KABELY LADĚNÝ VE TERÉNU PRO AMPLIFIKACE STŘEDNÍ  
V BUDINĚ PANELOVÝ V BSK KONSTRUKCÍCH V TR. MONOPLEX  
V SOULADU S ČSN 332000-4-41 ed. 2 A 332000-7-701 ed. 2.

MAVŘIL M. Topinka	KRESLIL M. Topinka	KONTROLOVAL J. Přes	ODP. PROJ. STAVBY J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes
INVESTOR: Město Klatovy, Klatovská 102, 339 01 Klatovy, Jihomoravský kraj			OBJED. KATA. Hra	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes
REKONSTRUKCE MS TREBSOVSKA c.p. 611, TREBSOVSKA, KUTNA HORA			FORMAT 1:4 A4	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes
D.1.4 g – Sinoproudě elektrotechnika			STUPĚN 1.50	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes
PŮDORYS 1.NP – PRÍZEMÍ			20122	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes	WKS. Technická J. Přes