

LEGENDA VYTÁPĚNÍ, PŮDORYSY, SCHEMA ROZVODU

TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ NOVÁ
TOPNÁ VODA VRATNÁ NOVÁ
TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ
TOPNÁ VODA VRATNÁ STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ: Oc (pr. DN30 =ocel) – Ocelové trubky závitové dle ČSN 425710, spojované svařovacím (značeno jmenovitým rozměrem DN)
Oc (pr. DN65 =ocel) – Ocelové trubky bezešvé dle ČSN 425715, spojované svařovacím (značeno jmenovitým rozměrem DN)
Al – Potrubí PE-Al-PEX, PN10, stěnová síla 3ITC (značeno vnější průměr x tl. stěny)

IZOLACE: TEK– izolační potrubní návleky z pěnového polyethylenu (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)
NIS– minerální vlna s hliníkovou fólií v rozměrové řadě pro ocelové potrubí (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)

RAD. VENTILY: IMI–Koraido – Základovený dvojregulační ventil v otopných tělesech
V-exact – Dvojregulační radiátorový ventil pro otopná tělesa
MULTILUX 4-Set – Šroubení s ventilem pro spodní středové připojení, univerzální provedení

ZNAČENÍ VENTILŮ: Typ armatury/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P–přímé, R–rohové, LP–plošné provd, UL–úhlové levé, A–axiální

RAD. ŠROUBENÍ: DS346 – Radiátorové H-šroubení s připojením "EK", uzavíratelné bez vypouštění, rohové
DS301 – Radiátorové šroubení uzavíratelné bez vypouštění, závit ¾p, přímé

ZNAČENÍ ŠROUBENÍ: Typ šroubení/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P–přímé, R–rohové

OSTATNÍ ARMATURY: VK – Vypouštěcí kohout
AOV – Odvzdušňovací ventil automatický

OTOPNÁ TĚLESA: Deskové těleso se spodním připojením
Otopné žebříky se středovým připojením
Deskové těleso s bočním připojením

Nejvíce spotřeba

Číslo místnosti	Popis místnosti	Číslo spotřebiče	Specifikace	VIP	ZIP
=126=	Chodba	126-01	21-060160-60	textil.radiky/15/Rel.	R-Snížení/05/15
=128=	Sprcha rozvaděč	128-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=131=	Sprcha rozvaděč	131-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=139=	Sprcha rozvaděč	139-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=127=	Sprcha rozvaděč	127-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=137=	Šatna sportovci-ženy	137-01	11-060300-60	textil.radiky/15/1,2rel.	R-Snížení/05/15
=138=	Umývárna sportovci-ženy	138-01	KLCM 1820.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=132=	WC muži-kabinky/bez	132-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=122=	WC ženy-sportovci spc	122-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=121=	WC muži-sportovci spc	121-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=119=	WC ženy-předsíň	119-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=123=	Sklad	123-01	KLCM 700.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=116=	Umývárna mužů	116-01	11-060050-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=115=	Umývárna mužů	115-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=114=	Recepce	114-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=113=	Šatna mužů	113-01	11-060300-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=110=	Umývárna mužů	110-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=124=	Předsíň	124-02	21-040120-60	textil.radiky/15/0,6rel.	R-Snížení/05/15
=134=	Posilovna	134-01	21-040120-60	textil.radiky/15/4,5rel.	R-Snížení/05/15
=180=	WC ženy	180-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=179=	WC muži	179-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=174=	Šatna squash 1	174-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=178=	Umývárna squash 1	178-01	KLCM 1220.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=178a=	Umývárna squash 2	178b-01	KLCM 1220.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=178a=	Šatna squash 2	178a-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=125=	Chodba	125-02	21-060160-60	textil.radiky/15/6,5rel.	R-Snížení/05/15
=185=	Nářaďovna 4.2	185-01	11-060040-60	textil.radiky/15/1,1rel.	R-Snížení/05/15
=184=	Sklad	184-01	KLCM 700.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=183=	Nářaďovna 6.1	183-02	11-060070-60	textil.radiky/15/2,4rel.	R-Snížení/05/15
=183=	Nářaďovna 6.2	183-01	11-060070-60	textil.radiky/15/2,4rel.	R-Snížení/05/15
=181=	Schodiště	181-01	11-060300-60	textil.radiky/15/1,4rel.	R-Snížení/05/15
=152=	Vestibul	152-04	21-030140-60	textil.radiky/15/2,2rel.	R-Snížení/05/15
=152=	Vestibul	152-03	21-060140-60	textil.radiky/15/2,5rel.	R-Snížení/05/15
=188=	Recepce-zázemí	188-01	21-060080-60	textil.radiky/15/2,2rel.	R-Snížení/05/15
=186=	Sprkace	186-01	21-060060-60	textil.radiky/15/1,4rel.	R-Snížení/05/15
=187=	Recepce	187-01	21-060060-60	textil.radiky/15/1,2rel.	R-Snížení/05/15
=135=	WC Recepce a sprkace	135-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=167=	Schodiště	167-01	21-060160-60	textil.radiky/15/8rel.	R-Snížení/05/15
=143=	Umývárna sportovci	143-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=144=	Šatna sportovci	144-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=173=	Šatna	173-01	11-060050-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=175=	Umývárna	175-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=125=	Chodba	125-01	21-060150-60	textil.radiky/15/2,5rel.	R-Snížení/05/15
=190=	Zázemí	190-01	21-030350-60	textil.radiky/15/7,5rel.	R-Snížení/05/15
=157=	Bufet-šatna	157-01	11-060060-60	textil.radiky/15/1,5rel.	R-Snížení/05/15
=158=	Bufet-WC	158-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=159=	Bufet-chodba	159-01	11-060050-60	textil.radiky/15/1,2rel.	R-Snížení/05/15
=161=	Bufet-přípravna jídel	161-01	21-060350-60	textil.radiky/15/7,4rel.	R-Snížení/05/15
=155=	Bufet-úklid	155-01	KLCM 700.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=154=	Bufet-prodej	154-01	21-060080-60	textil.radiky/15/1,2rel.	R-Snížení/05/15
=147=	Úklid	147-01	KLCM 700.450	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=146=	WC ženy-předsíň	146-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=150=	WC muži-předsíň	150-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=152=	Vestibul	152-01	21-060140-60	textil.radiky/15/8,5rel.	R-Snížení/05/15
=152=	Vestibul	152-02	21-060140-60	textil.radiky/15/4,5rel.	R-Snížení/05/15
=125=	Chodba	125-02	21-060150-60	textil.radiky/15/5,5rel.	R-Snížení/05/15
=135=	Umývárna sportovci	135-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=136=	Šatna sportovci	136-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=133=	Šatna sportovci	133-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=134=	Umývárna sportovci	134-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=139=	Umývárna sportovci-i	139-01	KLCM 1820.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=140=	Umývárna sportovci-ženy	140-01	11-060040-60	textil.radiky/15/1,1rel.	R-Snížení/05/15
=142=	Umývárna sportovci	142-01	KLCM 1220.600	textilkoupelí/15/0,5rel.	
=141=	Šatna sportovci	141-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=149=	WC muži-kabinky/bez	149-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15
=148=	WC ženy-kabinky	148-01	11-060040-60	textil.radiky/15/rel.	R-Snížení/05/15

POZNÁMKY

Veškeré prostupy 3b. konstrukcemi (stropy a stěny) před provedením
zkoordinovat a zkontrolovat s SP a stavbam stavby
Všechny prostupy provedené na hranici dvou PO členěk PO utěsnit

Název stavby
Víceúčelová sportovní hala areál " Klimeška" Kutná Hora

Místo stavby: k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3346,336/1,3337/4

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nábřeží 552, 284 01 Kutná Hora

Hlavní projektant: milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Číslo autorizace: 494

Zpracovatel: Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář 728, jmatejka@projekt.cz, tel. +420 777 265 257

Číslo zakázky zpracovatele:

Hlavní inženýr projektu: Ing.arch.Irena Páthová, Ing.arch.Jitka Pánzdková

Vedoucí projektant: ING. JIŘÍ OPAT

Projektant: ING. JINDŘICH MATĚJKA

Kreslil: LUDĚK HINTERHOLZINGER

Konzultant: ING. JINDŘICH MATĚJKA

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — BPS

Část: D - DOKUMENTACE STAVEB

Projekt objekt: SO 21

Projekt díl: 05 - VYTÁPĚNÍ

Název přílohy: ÚT-PŮDORYS 1.NP

Měřítko: 1:100 | Formát: 135 | Počet listů: | Číslo přílohy:

Datum: 01. . .05.02



LEGENDA VYTÁPĚNÍ, PŮDORYSY, SCHEMA ROZVODU

TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ NOVÁ
TOPNÁ VODA VRATNÁ NOVÁ
TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ
TOPNÁ VODA VRATNÁ STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ: Do Ø40 DN50 včetně) – Ocelové trubky závitové dle ČSN 425710, spojované svařováním (značeno jmenovitým rozměrem DN)
Do Ø42 DN65 včetně) – Ocelové trubky bezešvé dle ČSN 425715, spojované svařováním (značeno jmenovitým rozměrem DN)
Al – Potrubí PE-Al-PE/X, PN10, odolnost do 95°C (značeno vnější průměr x tl. stěny)

IZOLACE: TEBI–izolační potrubní návleky z pěnového polyethylenu (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)
NBS–minerální vlna s hliníkovou fólií v rozměrové řadě pro ocelové potrubí (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)

RAD. VENTILY: MK–Kombi – Základní dvojregulační ventil v otopných tělesech
V-exact – Dvojregulační radiátorový ventil pro otopná tělesa
MULTILUX 4-Set – Šroubení s ventilem pro spodní středové připojení, univerzální provedení

ZNAČENÍ VENTILŮ: Typ armatury/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P–přímé, R–rohové, LP–přímé pravé, LL–přímé levé, A–vyúčtování

RAD. ŠROUBENÍ: 05346 – Radiátorové H-šroubení s připojením "EK", uzavíratelné bez vypouštění, rohové
05301 – Radiátorové šroubení uzavíratelné bez vypouštění, zbytí Rp, přímé

ZNAČENÍ ŠROUBENÍ: Typ šroubení/Provedení/Dimenze/Nastavení
Provedení: P–přímé, R–rohové

OSTATNÍ ARMATURY: VK – Vypouštěcí kohout
AOV – Odvzdušňovací ventil automatický

OTOPNÁ TĚLESA: Deskové těleso se spodním připojením
Otopné žebříky se středovým připojením
Deskové těleso s bočním připojením

Legenda spotřeba

Číslo místnosti	Popis místnosti	Číslo spotřeby	Specifikace	TRF	ZRP
-023-	Schodiště	223-01	21-060080-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-211-	Chodba	211-02	21-060120-60	Ventil.ačky/15/4,4/4,	In-Snaber@15
-222b-	Sklad	222b-01	KLCM 700/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-228-	WC, ženy	228-01	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-222a-	Zázemí kuchyň WC	222a-01	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-225-	Sklad	225-01	KLCM 700/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-217-	Svlačárna	217-01	21-060140-60	Ventil.ačky/15/4,3/4,	
-218-	Bufet	218-01	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-226-	Tenisk	226-02	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1,1x1,	In-Snaber@15
-226-	Tenisk	226-01	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1,1x1,	In-Snaber@15
-222c-	Tenisk sprcha	222c-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-227-	Tenisk	227-02	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1,1x1,	In-Snaber@15
-227-	Tenisk	227-01	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1,1x1,	In-Snaber@15
-228-	Tenisk sprcha	228-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-236-	Chodba	236-01	21-060110-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-230-	Tenisk	230-02	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-230-	Tenisk	230-01	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-229-	Tenisk sprcha	229-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-221-	Tenisk	221-02	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-221-	Tenisk	221-01	11-060060-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-222-	Tenisk sprcha	222-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-223-	Klubovna	223-01	21-060080-60	Ventil.ačky/15/3,7x1,	In-Snaber@15
-222c-	Klubovna	222c-02	21-060080-60	Ventil.ačky/15/3,7x1,	In-Snaber@15
-224-	WC muži	224-01	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-216d-	Lobbica	216d-01	21-050110-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-216c-	Lobbica	216c-01	21-050110-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-218b-	Kopelen+WC invalidé	218b-01	KLCM 1500/800	Veličkovný/15/5,5/4,	
-215c-	Lobbica	215c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,8/4,	In-Snaber@15
-215d-	Lobbica	215d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,8/4,	In-Snaber@15
-215e-	Sprcha	215e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-214c-	Lobbica	214c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,8/4,	In-Snaber@15
-214d-	Lobbica	214d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,8/4,	In-Snaber@15
-214e-	Sprcha	214e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-213c-	Lobbica	213c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,7/4,	In-Snaber@15
-213d-	Lobbica	213d-01	21-050120-60	Ventil.ačky/15/4,8/4,	In-Snaber@15
-213f-	Sprcha	213f-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-208-	Lobbica	208-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,8/4,	In-Snaber@15
-210-	Přídlo špinavé	210-01	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-210-	Přídlo čisté	210-02	11-060040-60	Ventil.ačky/15/1x1,	In-Snaber@15
-211-	Sklad	211-01	KLCM 700/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-211-	Chodba	211-02	21-060120-60	Ventil.ačky/15/4,4/4,	In-Snaber@15
-211-	Chodba	211-02	21-060120-60	Ventil.ačky/15/4,4/4,	In-Snaber@15
-232c-	Lobbica	232c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-232d-	Lobbica	232d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-232e-	Sprcha	232e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-234c-	Lobbica	234c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,2/4,	In-Snaber@15
-234d-	Lobbica	234d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,2/4,	In-Snaber@15
-234e-	Sprcha	234e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-235c-	Lobbica	235c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-235d-	Lobbica	235d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-235e-	Sprcha	235e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-236c-	Lobbica	236c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-236d-	Lobbica	236d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-236e-	Sprcha	236e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-237c-	Lobbica	237c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-237d-	Lobbica	237d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-237e-	Sprcha	237e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	
-238c-	Lobbica	238c-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-238d-	Lobbica	238d-01	11-050100-60	Ventil.ačky/15/2,3/4,	In-Snaber@15
-238e-	Sprcha	238e-01	KLCM 1500/450	Veličkovný/15/5,5/4,	

POZNÁMKY

Veškeré prostupy ZK konstrukcemi (stropy a stěny) před provedením
zkoordinovat a zkonzultovat s GP a statikem stavby
Všechny prostupy provedené na hranici dvou PO členit PO utěsnit

Název stavby

Víceúčelová sportovní hala areál "Klimeška" Kutná Hora

místo stavby: k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3343,3343/1,3351/4
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
generální projektant: milota PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Číslo zakázky: 494
zpracovatel: Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář 728, jmatejka@projekty.cz, tel. +420 777 265 257
autorizace:
Číslo zakázky zpracovatele: 11. architekt projektu: Ing.arch.Irena Půlková, Ing.arch.Jitka Pleroušková
hlavní stavební projektant: Ing. Jindřich Matějka
hlavní inženýr projektu: ING. JINDŘICH MATĚJKA
zpracoval: LUDĚ VINTROVÁ, LUDĚK VINTROVLINGER
kontroloval: ING. JINDŘICH MATĚJKA
podpis
stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS
část: D – DOKUMENTACE STAVEB
klasifikační stupeň: SO 21
profesní díl: PS – VYTÁPĚNÍ
název přílohy: ÚT-PŮDORYS 2.NP
datum: 11/2016
měřítko: 1:75
formát:
pare:
Dl. . .05.03



LEGENDA VYTÁPĚNÍ, PŮDORYSY, SCHEMA ROZVODU

———	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ NOVÁ
– – –	TOPNÁ VODA VRATNÁ NOVÁ
———	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ
– – –	TOPNÁ VODA VRATNÁ STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ:	Os (do DN50 včetně) – Ocelové trubky závitové dle ČSN 425710, spojované svařováním (značeno jmenovitým rozměrem DN) Os (od DN65 včetně) – Ocelové trubky bezešvé dle ČSN 425715, spojované svařováním (značeno jmenovitým rozměrem DN) Al – Potrubí PE-Al-PEX, PN10, odolnost do 95°C (značeno vnější průměr x tl. stěny)
IZOLACE:	TBX-izolační potrubní návleky z pěnového polyethylenu (značeno vnitřní průměr x tl. stěny) NBS-minerální vlna s hliníkovou folií v rozměrové řadě pro ocelové potrubí (značeno vnitřní průměr x tl. stěny)
RAD. VENTILY:	IMI-Korado – Zabudovaný dvojregulační ventil v otopných tělesech V-exact – Dvojregulační radiátorový ventil pro otopná tělesa MULTILUX 4-Set – Šroubení s ventilem pro spodní středové připojení, univerzální provedení
ZNAČENÍ VENTILŮ:	Typ armatury/Provedení/Dimenze/Nastavení Provedení: P-přímé, R-rohové, UP-úhlové pravé, UL-úhlové levé, A-axiální
RAD. ŠROUBENÍ:	DS346 – Radiátorové H-šroubení s připojením "EK", uzavíratelné bez vypouštění, rohové DD301 – Radiátorové šroubení uzavíratelné bez vypouštění, závit Rp, přímé
ZNAČENÍ ŠROUBENÍ:	Typ šroubení/Provedení/Dimenze/Nastavení Provedení: P-přímé, R-rohové
OSTATNÍ ARMATURY:	VK – Vypouštěcí kohout AOV – Odvzdušňovací ventil automatický
OTOPNÁ TĚLESA:	Desková tělesa se spodním připojením Otopné žebříky se středovým připojením Desková tělesa s bočním připojením

-13°C S

POZNÁMKY

Veškeré prostuby žb. konstrukcemi (stropy a stěny) před provděním zkoordinovat a zkonzultovat s GP a statikem stavby

Všechny prostupy provedené na hranici dvou PO úseků PO utěsnit

název stavby

Víceúčelová sportovní hala areál " Klimeška" Kutná Hora

místo stavby	k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14
investor	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
generální projektant	milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MILOTA Kladno spol. s r.o. Hutská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 282
zpracovatel	Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257
autorizace	
číslo zakázky	494
číslo zakázky zpracovatele	
revize / datum	
hl. architekt projektu:	Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková
hlavní inženýr projektu	ING. JIŘÍ DPAT — podpis
odpovědná osoba:	ING. JINDŘICH MATĚJKA — podpis
vypracoval	LEOŠ HINTERHOLZINGER — podpis
kontroloval	ING. JINDŘICH MATĚJKA — podpis
stupeň dokumentace	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód: DPS
část	D - DOKUMENTACE STAVEB
stavební objekt	SO 21
profesní díl	05 - VYTÁPĚNÍ
název přílohy	ÚT-PŮDORYS 3.NP
datum	11/2016
měřítko	1:75
formát	
paré	
část / objekt / díl / příloha / revize	D1. . .05 . 04 .



LEGENDA VYTAPĚNÍ, PODORYSY, SCHÉMA ROZVODU

Kanalizace splašková	KGEM, KGU 400/200, KGEM
Kanalizace dešťová	KGEM, KGU 400/200, KGEM
Kanalizace dešťová	KGEM, KGU 400/200, KGEM
Kanalizace dešťová	KGEM, KGU 400/200, KGEM
POZNÁMKA:	Ve VZT 3001 ohřívač 1 - Ostrá hodnota ohřívač do TZB VZT12, sezonní ochlazení (celoroční provozován systémem DX) Ve VZT 3002 ohřívač 1 - Ostrá hodnota ohřívač do TZB VZT13, sezonní ochlazení (celoroční provozován systémem DX) Ve VZT 3003 ohřívač 1 - Ostrá hodnota ohřívač do TZB VZT14, sezonní ochlazení (celoroční provozován systémem DX) Ve VZT 3004 ohřívač 1 - Ostrá hodnota ohřívač do TZB VZT15, sezonní ochlazení (celoroční provozován systémem DX)
ČÍSLO:	TBS vzduch přívod: druhý z přívodů přiváděný čistého vzduch (přívod 1 + přívod 2) TBS vzduch odvod: druhý z odvodů odváděný čistého vzduch (odvod 1 + odvod 2)
NÁZ. VZDUCH:	AB Vzduch - Celkové množství vzduch v místnosti dětství V místě 1 - Čistý vzduch, vzduchová část je čistá dětství V místě 2 - Čistý vzduch, vzduchová část je čistá dětství, sezonní ochlazení provozní
ZMĚNA NÁVRH:	Typ provozu/Provozní činnost/Nastavení Provedení: P přívod, O odvod, N1 nízkotl. sací, N2 nízkotl. tlak, N vzduch
NÁZ. TECHNOL:	ECHA - Radiocirkl. H-kvalit. s přepouš. "M", zamíchané do vyusťění, vrcol ECHA - Radiocirkl. H-kvalit. s přepouš. "M", zamíchané do vyusťění, pod flu ohra
MÍSTA TECHNOL:	Typ hodnoty/Provedení/Odvodná hodnota/Nastavení Provedení: P přívod, O odvod
ODVAH ANAMOR:	AB - Vzduchu v místnosti Odvod: Odvod ze vzduchu provozovat
OTVRA PLOCH:	Odvod: Místo se vzduch přiváděn Odvod: Místo se odvádí vzduch Odvod: Místo s vnitř. vzduchem

Vícoúčelová sportovní hala areál " Klimeška" Kutná Hora

Kutná Hora, Kutná Hora, Kutná Hora 1082, 284 01 Kutná Hora

miloto
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Ing. Jakub Miloto
Ing. Jiří Jelínek
Ing. Radek Hrdlička
Ing. Radek Hrdlička
Ing. Radek Hrdlička
Ing. Radek Hrdlička
Ing. Radek Hrdlička
Ing. Radek Hrdlička

STUPEŇ:	DPS
ČÁST:	
OBJEKT:	
PROFESNÍ ČÁST:	
VÝKRES:	1
NÁZEV:	DT-SCHEMA ROZVODU
ČÍSLO:	05.05



LEGENDA - SCHÉMA ZDROJE

	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ
	TOPNÁ VODA VRATNÁ
	TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ
	TOPNÁ VODA VRATNÁ STÁVAJÍCÍ
	SV–ROZVOD STUDENÉ VODY, IZOLOVANÝ POLYETHYLENEM TL.10mm
	TV–ROZVOD TEPLÉ VODY, IZOLOVANÝ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL.13mm
	CIR–ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY, IZOLOVANÝ KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL.13mm
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE
	ROZVOD KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD KANALIZACE

POZNÁMKA: NOVÉ POTRUBÍ JE KRESLENO SILNĚ, STÁVAJÍCÍ SLABĚ

APARÁTY:
- K3–5 – ZAVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S KŘÍDKOVÝM HOŘÁKEM, VÝKON 19–94,5kW PŘI TEPLOTÁCH 80/50°C
- ČS3–5 – ČERPADLOVÁ A POJISTNÁ SKUPINA KOTLE, ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE KOTLŮ
- OUV2 – ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 1000 LITRŮ, BEZ IZOLACE 100mm, PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE DODAVATCH KOTLŮ
- OČ3,4 – OBĚŽNÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÉ, MAGNA 1 32–60, 5,5 m3/hod, 30 kPa, 230V, 111W
- OČ5 – OBĚŽNÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÉ, ALPHA 2L 32–60, 2,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 45W
- TRV3,4 – TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ ZÁVITOVÝ VRG131, DN32, kv=16m3/hod S POHONEM AMA 661, 3–8000VT, 120s, 230V
- OČ12 – OBĚŽNÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÉ, ALPHA 2L 25–60, 2,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 45W
- OČ13–15 – OBĚŽNÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÉ, ALPHA 2L 25–40, 1,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 22W
- OČ16 – OBĚŽNÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ PŘÍPOJENÉ, ALPHA 2L 25–60, 2,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 45W
- RV12 – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL RV111, DN15, kv=4,0m3/hod S POHONEM AMTI–522, 3–8000VT, 33s, 230V
- RV13–15 – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL RV111, DN15, kv=1,0m3/hod S POHONEM AMTI–522, 3–8000VT, 33s, 230V
- RV16 – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL RV111, DN15, kv=2,5m3/hod S POHONEM AMTI–522, 3–8000VT, 33s, 230V
- DF – Domácí/požární filtr, objem nápně 60 litrů, kapacita 7750 litrů pro tvrdost 10 st.dH
- QI – Vodoměr DN20, 2,5m3/hod – dodávka ZTI
- PO – Potrubní odběrhové hydrant vody od pitné vody – dodávka ZTI

ARMATURY:
- KK – KULOVÉ KOHOUTY PLNOPROTOKOVÉ
- ZV – ZPĚTNÉ VENTILY ZÁVITOVÉ S PRUŽINOU
- ZK – ZPĚTNÉ KLAPKY GRAVITAČNÍ
- VK – VODOZNAKY KYVNÉ

stavba:	**Víceúčelová sportovní hala areál " Klimeška" Kutná Hora**
místo stavby:	k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3331/1,3346,3341,3337/1,
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.hl 552, 284 01 Kutná Hora
generální projektant:	milota PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
projektant:	Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB, jmatejka@projektuj.cz, tel. +420 777 265 257
autorizace:	
číslo zakázky zpracovatele:	484
revize:	datum: 16. července 2006
hlavní inženýr projektu:	Ing. JIŘÍ OPAT, podpis:
odpovědná osoba:	Ing. JINDŘICH MATĚJKA, podpis:
kontrolnil:	LEOŠ HINTERHOLZINGER, podpis:
vypracoval:	Ing. JINDŘICH MATĚJKA, podpis:
část dokumentace:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
číslo:	D – DOKUMENTACE STAVEB
stupeň:	DPS
stupeň objekt:	SO 21
přípravné práce:	05 – VYTÁPĚNÍ
výkon přílohy:	ÚT-SCHEMA ZDROJE
formát:	11/2016
měřítko:	
formát:	
počet:	
D1. . . .05.06	