

R305

Nástenná rozvodnicová skříň DN43-2405 (vxšxhl) 853x606x250;

IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt, přívod spodem, odvody horem, In=100A;

Io=6,9kA

název stavby			
<b>Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora</b>			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant  MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		zpracovatel <b>Ing. Tomáš Lebr</b> Jarosl. Kociána 1734, Kladno 2 ČKAIT 0008736 tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289	
autorizace			
číslo zakázky <b>494</b>		číslo zakázky zpracovatele	
revize	datum	hl. architekt projektu: Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu ING. JIRÍ OPAT	
		odpovědná osoba: ING. TOMÁŠ LEBR	
		vypracoval ING. TOMÁŠ LEBR	
		kontroloval .....	
		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	kód <b>DPS</b>
		část D - DOKUMENTACE STAVEB	
		stavební objekt SO 21	
		profesní díl 08 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
		název přílohy <b>Rozvaděč R305</b>	
datum 11/2016	měřítko	formát 2 x A4	paré
část <b>D1.</b>	objekt .	díl .	příloha <b>08 . 12</b>
revize <b>01</b>			



