

R305

Nástenná rozvodnicová skříň DN43-2405 (vxšxhl) 853x606x250;

IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt, přívod spodem, odvody horem, In=100A;

Io=6,9kA

název stavby			
Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ číslo zakázky 494		zpracovatel Ing. Tomáš Lebr Jarosl. Kociána 1734, Kladno 2 ČKAIT 0008736 tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289	
revize		datum	
R2 - zásuvky pro ozvučení haly		hl. architekt projektu: Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu ING. JIRÍ OPAT	
		odpovědná osoba: ING. TOMÁŠ LEBR	
		vypracoval ING. TOMÁŠ LEBR	
		kontroloval	
		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		část D - DOKUMENTACE STAVEB	
		stavební objekt SO 21	
		profesní díl 08 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
		název přílohy Rozvaděč R305	
datum 01/2017		měřítko	
		formát 2 x A4	
		paré	
část		objekt	
díl		příloha	
revize			
D1.		.08 . 12 02	



