

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Kutná Hora  
Dopravní inspektorát  
Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora

Č. j. KRPS-230410-2/ČJ-2022-010506-ZZ

Kutná Hora 3. října 2022  
Počet stran: 2

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora  
odbor investic  
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora

### **Vyjiždění k záměru nového napojení sídliště Hlouška na silnici č. I/2**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, na základě Vaší žádosti a předložené situace záměru prostudoval předložené materiály a sděluje následující:

**O závazné stanovisko k připojení lokality k silnici č. I/2 (ul. Masarykova) je nutné požádat Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 Zbraslav. Povolení k této úpravě připojení k silnici I/2 následně vydává Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.**

Při zpracování projektové dokumentace uspořádání samotné místní komunikace pro další fázi (ÚŘ + SR) budou dodrženy podmínky zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).

V případě návrhu veřejného prostranství, jehož součástí bude pozemní komunikace, musí být dodrženy minimální šířky veřejného prostranství dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území s ohledem na plánovanou kategorii komunikace (*Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m*). Při návrhu šířky tohoto prostranství musí být počítáno s komunikacemi pro chodce a cyklisty (chodníky, cyklostezkami, atd.), parkovacími pruhy, zálivy, pásy, apod.

Vzhledem k místním poměrům je třeba uvažovat s návrhem dostatečného počtu parkovacích míst či parkovacích zálivů pro rezidenty a návštěvy rezidentů, aby se předešlo problémům s parkováním vozidel na komunikacích nebo veřejné zeleni (zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitě).

V místě vyústění komunikace na silnici č. I/2 musí být provedeny úpravy chodníků, zejména zřízení místa pro přecházení, které bude nasvětleno shodnou barvou světla s okolním veřejným osvětlením, a budou provedeny úpravy pro zajištění pohybu zrakově postižených osob, které budou v souladu s ČSN 736110 (změna Z1) a dále s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Přednost na křižovatkách bude upravena dopravními značkami dle TP 65. Pozemní komunikace bude nasvětlena veřejným osvětlením.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

**Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se pouze o vyjádření k záměru.**

Zpracoval:  
por. Zdeněk Žák, DiS.  
komisař  
974 875 253, 702 195 665

npor. Jiří Louda, DiS.  
komisař