



Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora

Popis stavu a požadavky na řešení

Modernizace veřejného osvětlení Kutná Hora – etapa Husitská
Výzva č. NPO 2/2022

Vznik skutečný: 30.8.2023

Popis stávajícího stavu a realizace opatření

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Kutná Hora je zaměřena na západní rezidenční část města - ulice Střelecká, Malešovská, Domažlická, Husitská, Vozatajská, Sudoměřická, Ke Kalichu, Partyzánská, Příčná, Bendlovky, Tyršova, Rokycanova, Tachovská, Jiskrova, Přibyslavská, Ústecká, Želivského.

Stávající svítidla jsou zastaralá a energeticky neefektivní. Světelným zdrojem jsou vesměs vysokotlaké výbojky o příkonu 70 až 150 W. Všechna svítidla, která jsou určena k výměně, jsou umístěna na ocelových stožárech klasické svařované konstrukce, resp. betonových sloupech. Výšky světelných bodů nad komunikací jsou od 4 do 6m.

Stávající rozvaděč je staré konstrukce, bez možnosti vzdáleného ovládání či vyčítání spotřeby. Výstupní fáze jsou jištěné ještě keramickými pojistkami, větve spínané stykači. Zapínání přes foto senzor.

V rámci realizace projektu se neuvažuje s obnovou stávajících stožárů, pouze s výměnou svítidel, rozvaděče a instalace regulačních prvků.

Součástí obnovy osvětlovací soustavy bude i výměna rozvaděče QID 657157, který je na křižovatce ulic Ke Kalichu a Husitská. Na místo původního rozvaděče bude umístěn nový v celoplastové skříni. Nový rozvaděč umožňuje vzdálenou regulaci osvětlení, spínání jednotlivých fází i odečet spotřeby. Je připraven na tzv. adaptivní osvětlování, a to plynule v průběhu noci, dle měnících se vnějších podmínek či požadavků správce VO.

Celkem bude vyměněno 157 ks stávajících svítidel. Svítidla budou měněna za moderní vybavená světelným zdrojem LED s možností regulace v následujícím počtu jednotlivých příkonů:

Typ svítidla	Počet (ks)
Typ A3, parkové svítidlo ADVANCED, do 30W, 1800K	157

Požadavky na řešení

Význam požadovaného řešení

Požadované řešení je součástí systematického budování městské komunikační infrastruktury, jejíž prvky propojí dosud samostatně koncipované oblasti veřejných služeb - hromadnou dopravu a veřejné osvětlení. Vzhledem k investiční náročnosti se jedná o dlouhodobý a kontinuální proces. V současné době se část projektu soustředí na využití moderních technologií, které se prosazují ve veřejném osvětlení a které slibují svým použitím dosažení energetických úspor.

V návaznosti se předpokládá řešení další části - vytvoření komunikačního uzlu, který v rámci datové sítě zajišťuje přístup k ovládání určených spotřebičů (např. veřejné osvětlení, informační obrazovky, kamery, ap.) či komunikaci s jinými telematickými prvky nebo přímo účastníky městského provozu (vozy MHD, IAD, chodci, apod.).

Velmi důležitou částí je schopnost systému propojit různá komunikační média a protokoly tak, aby bylo možné využít již existujících sítí a vedení.

Předmětem investičního záměru je soustava veřejného osvětlení (svítidel, rozvaděčů, stožárů a dalších konstrukčních prvků), které splní následující požadavky na provedení a chování celého systému.

Všechny prvky musí splňovat požadavky stanovené Technickými standardy veřejného osvětlení města.

Instalovaný systém bude splňovat požadavky na osvětlení dle normy ČSN EN 13 201, generelu, který je veden v aplikaci AnyCity a podmínky přidělení dotace, byla-li na akci poskytnuta.

Cílem jsou pak minimální investice při dosažení funkčního celku, který dokáže optimálně řídit různé městem preferované aplikace.

Zadavatel požaduje z důvodů udržitelnosti a minimalizování servisních nákladů ověřené řešení nejlépe od jednoho výrobce.

Požadavky na systém

- systém je schopen vzdáleně ovládat jednotlivé napájecí fáze
- systém je dosažitelný pro oprávněné osoby kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu
- systém zobrazuje okamžitý příkon i spotřebu v definovaném období
- komunikace mezi RVO a svítidly je realizována prostřednictvím napájecího kabelu přes PLC (power line communication), komunikace musí být odolná proti rušení a nekvalitní elektrovýzbroji
- bezdrátová komunikace se z bezpečnostních důvodů nepřipouští
- systém umožní, aby rozvod napájení byl trvale pod napětím, tj. svítidla a další prvky na stožáru se ovládají spínacím prvkem umístěným ve stožáru nebo svítidle

Požadavky na rozvaděč

Rozvaděče jedné modelové řady musí být k dispozici v provedení na sloup, sokl nebo pod omítku v následujících variantách:

- jedna 3 fázová větev
- násobky tří 3 fázových větví

- proudová zátěž RVO na každou výstupní větev do 3x60 A
- stavebnicová konstrukce s možností jednoduchého navýšení počtu výstupních větví
- konstrukce jako samonosné šasi, tzn. všechny přístroje na šasi, které je ze skříně bez dalšího vyjímatelné
- jističe jsou ovládané na dálku motorově, motory jsou jištěné i ovládané samostatně
- ovládání větví RVO je možné jak lokálně, tak i dálkově přes aplikaci
- aplikace (a ovládání) je přístupné přes mobilní zařízení (tablet, chytrý telefon)
- komunikace mezi RVO a světelnými místy probíhá pomocí PLC (power line communication) po napájecím vedení a je odolná proti rušení či nekvalitnímu vedení
- automatické hlášení poruch a vytváření záznamů o poruše
- aplikace je přístupná přes internet a je provozována v zabezpečeném datovém centru (cloud na území ČR), přístupná kdykoli a odkudkoli (zabezpečený přístup přes

- přidělené přihlašovací údaje)
- komunikace RVO se serverem v cloudu je realizována přes Ethernet nebo přes rychlé mobilní sítě (GPRS, 5G, apod.), pozn. LoRa a podobné IoT sítě nejsou "rychlé" a nejsou pro tento účel akceptovatelné
- pomocí aplikace lze -- zjišťovat stav spotřeby (aktuální i za zvolené období), stav a poruchy světelných míst, ovládat jističe jednotlivých větví -- definovat úroveň jasů (a teploty chromatičnosti) a osvětlení každé ulice a oblasti a následně upravovat světelný výkon svítidel i několikrát v průběhu noci tak, aby se optimalizovala spotřeba energie (např. v závislosti na intenzitě dopravy) a zároveň byly splněny požadavky normy ČSN EN 13 201-2
- dvířka rozvaděče musí být vybavena unikátním zámekem a manipulace s nimi musí být v aplikaci okamžitě vizualizována, identifikace oprávněných osob přes RFID čtečku, přičemž vniknutí neoprávněnou osobou způsobí alarm
- aplikace musí být schopna alarm odeslat jako SMS na libovolná telefonní čísla a zároveň na vybrané emaily
- rozvaděč musí pro servisní účely obsahovat a aplikaci poskytovat -- jedinečné EID (electronic identification) -- geografickou polohu (GPS) -- informaci o vnitřní teplotě
- dále musí být vybaven vnitřním osvětlením, pracovní zásuvkou, záložní baterií pro komunikaci s aplikací i při výpadku hlavního napájení, a to po dobu nejméně 72 hodin

Požadavky na řídicí a spínací prvky

Ovládacím (řídicím či spínacím) prvkem je myšleno zařízení, které od rozvaděče přijímá pokyny, na základě kterých ovládá nejen připojené svítidlo, ale i jiné vhodné spotřebiče, ve svém okolí. V opačném směru je ovládací prvek schopen vracet rozvaděči informace o stavu spotřebičů, které má pod kontrolou.

Fyzicky se jedná o voděodolnou krabičku, která se umísťuje na vhodném místě (např. v patě sloupu veřejného osvětlení nebo v nutných případech ve spolupráci s výrobcem i v těle svítidla).

Pro maximální využití možností, které současné technologie nabízejí, jsou požadovány 2 typy ovládacích prvků.

Jeden označujeme jako ADVANCED a je určen pro ovládání svítidel a spotřebičů primárně protokolem DALI. Druhý je označen SMART a kromě ovládání svítidel musí být schopen nabídnout i další služby v rámci SmartCity (napájení dalších spotřebičů, ovládání DALI nebo LIN protokolem, možnost připojit řadu senzorů, apod.).

PARAMETR	ADVANCED	SMART
Komunikační protokol s RVO	PS PLC (nevyhrazená fáze)	PS PLC (vyhrazená fáze)
Komunikační protokol se spotřebičem	DALI, 0 - 10V, PWM	DALI, 0 - 10V, PWM, LIN, RS-485
Výstupní napětí	230V AC	bezpečné 48V DC, 12V DC
Výstupní výkon	až 1000W	100W až 300W
Spotřeba v klidové stavu	< 250mW	< 200mW
Interní paměť	ANO	ANO
Možnost vzdáleného upgrade	ANO	ANO

Požadavky na svítidla

Zadavatel v rámci koncepce budování SmartCity předpokládá využití technického provedení moderních svítidel - ADVANCED. Jedná se o svítidla vybavená předřadníkem s DALI, která jsou schopná měnit intenzitu světla vystupujícího ze svítidla.

Svítidla by měla být k dispozici pro různé osvětlované situace - silniční svítidla, urbanistická (městská a parková), historická, architektonická, apod.

Z hlediska způsobu a místa použití svítidel si zadavatel klade tvarové a designové požadavky na provedení a barevnost. Tyto požadavky, jsou-li uvedeny, jsou mandatorní, protože byly stanoveny správcem VO, městským architektem a NPÚ.

Pokud je v konkrétní specifikaci uveden příkon svítidla, jedná se o maximální příkon, na který smí být pro dané světelné místo svítidlo přednastaveno z výroby s tím, že bez zásahu do svítidla není možné tento příkon zvýšit.

PARAMETR	ADVANCED	SMART
PROVEDENÍ		
Korpus	tlakový AL odlitek	tlakový AL odlitek
Práškový lak, volitelná barva	ANO	ANO
Mechanická odolnost	min. IK09	min. IK09
Držák náklon +/-15°	ANO	ANO
Držák - instalace horizontální i vertikální	ANO	ANO
Optika - krycí deska	temperované sklo	pískované PMMA
Optika - čočky	pole malých PC čoček	jednotlivé silikonové a PC čočky na krycí desce
Vyzařovací charakteristiky dle IES	I, II, III a IV	I, II, III, IV, V a spoty 30°, 60°, 90°, 120°
Napájecí napětí	230V AC	48V DC
Ochrana	třída II, nožový konektor	bezpečné napětí
Váha silničních svítidel	max 12kg	max 12kg
FUNKCE		
Komunikační protokol	DALI	DALI, LIN
Změna intenzity osvětlení	ANO	ANO
Změna teploty chromatičnosti	NE	ANO
Ovládání jednotlivých LED čipů	NE	ANO
Signalizační RGB LED	NE	ANO (volitelně)
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Teplota okolí -40 až +40°C	ANO	ANO

A3 - silniční nebo parkové svítidlo Advanced do 30W, Tc=1800K

Univerzální silniční nebo parkové svítidlo do klidných, okrajových částí města. Klasický oblý tvar bez chladicích profilů. Teplota chromatičnosti 1800K. Předřadník s DALI, do vnitřního prostoru svítidla se dá v případě potřeby umístit řídící prvek.

Vzorový tvar a provedení svítidla na obrázku.

