



LEGENDA:

POTRUBÍ PRO ROZVODY VZDUCHU KRUHOVÉ 'SPIRO' Ø 200 MM, ODBOČKY Ø 200 MM
 ZAKONČENÉ ANEMOSTATY V ÚROVNI PODLEDOVÝCH DESEK
 POTRUBÍ PRO ROZVODY VZDUCHU KRUHOVÉ 'SPIRO' Ø 200 MM, VEDENÉ NAD STROPY

VJ
 VĚTRACÍ JEDNOTKA 'SYSTEMAIR' TYP 'SAVE VSR 500 LEVÁ' S ROTAČNÍM REKUPERAČNÍM VYMĚNÍKEM S PLYNULÝM ŘÍZENÍM A FUNKCÍ PŘENOSU VLHKOSTI, MAX. VÝKON 600 M³/H (PŘI 100 Pa), PODSTROPNÍ PŘÍKRYTÍ S DIGITÁLNÍ REGULACÍ – JEDNOTKA VYBAVENA ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÍM EC MOTORY, ČIDLY TEPLoty A VLHKOSTI, FILTRY F7 A G3, DOHŘEVEM VZDUCHU ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČEM 1,67 kW (ZABUDOVÁN V JEDNOTCE), ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM; DOPLNĚNO ČIDLEM CO2 NA STĚNĚ VE VĚTRANÉM PROSTORU, VĚTRACÍMI KLAPKAMI V PŘÍVODECH VZDUCHU DO JEDNOTKY TLUMIČE HLUKU NA KAŽDÉM VÝVODU Z JEDNOTKY KRUHOVÉ Ø 200 MM DL. 600 MM VÍŘIVÝ ANEMOSTAT 400 x 16 MM S ČELNÍ DESKOU KRUHOVOU, S PŘÍPOJOVACÍ KOMOROU 'VDW' S VERTIKÁLNÍM PŘÍPOJENÍM, BEZ LAMEL – ODVOD VZDUCHU; UKONČENO ČELNÍ DESKOU V ÚROVNI PODHLEDU

TH
VA2

Vypenal: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin	
Síť:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24		
stavba:	ZIMNÍ STÁDION - ZAZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY		
datum:	červen 2019		
sympet:	projekt stavby		
formát:	3 A4		
číslo:	zak. číslo: 19 703		
obsah:	PŮDORYS - ODVOD VZDUCHU		č. v. 02
měřítko:	1:50		

**KUTNOHORSKÁ
STAVEBNÍ**

 PROJEKCE
 Ing. Hádek Martin
 284 01 Kutná Hora
 tel.: 723 576 741