

# Specifikace klimatizace serveru ZŠ Kamenná stezka

## *slepá specifikace udává standard zařízení*

pozice	název-rozměr	mj.	ks mj.	
	<b>Klimatizační jednotka</b>			
1	venkovní kondenzační jednotka, splitová jednotka, chl. výkon 4,5-5kW, el. příkon 2kW / 230V, celoroční provoz pro teploty -15/+46°C, kompresor s proměnným výkonem dle potřeby, chladivo R410A	ks	1	
2	vnitřní podstropní plochá opláštěná jednotka, chladicí výkon 4,5-5kW	ks	1	
3	nástěnný (kabelový) ovladač	ks	1	
4	vedení chladiva Cu izolovanou dvoutrubkou, předpoklad 1/4''+1/2'' + komunikační kabel	bm	12	
5	závěsné konzole na stěnu pro kondenzační jednotku, včetně sady silentbloků	ks	1	
6	čerpadlo kondenzátu (volitelné, pokud nebude gravitační odvod kondenzátu od vnitřní jednotky)	ks	1	
7	gravitační vedení kondenzátu, PP tvarovky průměru cca 40mm, zápachová uzávěrka	bm	10	
8	krycí lišty pro vedení chladiva, kondenzátu (volitelné, pokud nebude vedení chladiva v drážce)	bm	24	
9	montážní práce	hod		