



DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Podpora cyklo dopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Adresa sídla zadavatele: Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zadavatele zastupuje: Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO zadavatele: 00236195

DIČ zadavatele: CZ00236195

Druh zadávacího řízení: ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)

Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1 - ze dne 12. 5. 2020

Vážení dodavatelé,
na základě podání žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme
v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

Odpovědi zadavatele na dotazy účastníka jsou uvedeny takto:

odpověď zadavatele

Dotazy účastníka:

Věc: žádost o podání vysvětlení k výběrovému řízení Cyklostezka Vrchlice, část 090 – elektroinstalace.

V soupisu výkonů na čísle pozice 443 spínací zařízení je uveden řádek Rozvaděč R VO není součástí této P.D. otázka zní zda bude nebo nebude v tomto výkazu výměr oceněn.

Na pozici 445.0001 je uveden stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný KOS-60-60. Otázka zní, musí být dodán stožár předepsaného značení, jaké je provedení. Nikde není uveden rozměr zařízení, které je v jedné části textu označeno jako ORCAVE a musí se vejít spolu s vodiči do těla stožáru a být snadno přístupné a jak bude řešeno indikování otevření dvířek stožáru.

Z textu položky 445.0003 se dá odvodit, že se jedná o svítidlo VO. Světelný výpočet má být předložen až před dodáním svítidel.

Prosím o zpřesnění zadání svítidel, stožárů a podrobný popis funkcí systému jako ochrany před dodáním systému, který nebude schopen řešit veškeré požadavky a má podstatný vliv na nabízenou cenu.

„V soupisu výkonů na čísle pozice 443 spínací zařízení je uveden řádek Rozvaděč R VO není součástí této P.D. otázka zní zda bude nebo nebude v tomto výkazu výměr oceněn.“

-V soupisu výkonů je k položce 443 uvedeno **NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD. Položka není blíže technicky specifikována, není uvedena měrná jednotka ani množství. V technické zprávě je uvedeno, že není předmětem projektu ani dodávky. Tato položka není tedy ani předmětem ocenění dodavatele.**

„Na pozici 445.0001 je uveden stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný KOS-60-60. Otázka zní, musí být dodán stožár předepsaného značení, jaké provedení. Nikde není uveden rozměr zařízení, které je v jedné části textu označeno jako ORCAVE a musí se



vejít spolu s vodiči do těla stožáru a být snadno přístupné a jak bude řešeno indikování otevření dvířek stožáru“

-Ve výkazu výměr je pod položkou 445.0001 uvedeno:

„Stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný KOS- 60-60“

Doplnění:

Typ stožáru KOS 60-60 byl uvažován „KO“ kónický „S“ stožár 6m. Stožár bude kuželový, pozinkovaný, s nadzemní výškou 6m. Stožár bude mít ochrannou manžetu paty. Rozměry dvířek min 85x300mm, prostor uvnitř stožáru za dvířky dovolí instalaci válcového zařízení o průměru 75mm x 150mm na délku. Dvířka budou chráněna šrouby s bezpečnostním prvkem. Niedax lišta + stožárová rozvodnice Orcave DB 580 s pojistkou. Venkovní konektory - silový a datový s kabely (licna 3x1,5 a CAT6) s délkou do svorkovnice v patě (typ konektorů na stožáru - PowerCon) - zabudované 1m pod vrchlíkem stožáru, vyvedené v ose dvířek (protikusy - venkovní zástrčky).

-Ve výkazu výměr je pod položkou 445.0002 uvedeno:

„Průchozí, čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4v vč. Pojistky“

V souladu s ostatními částmi projektové dokumentace je zařízení upřesněno jako „Stožárová rozvodnice Orcave DB 580 vč. pojistky“

-Ve výkazu výměr je pod položkou 444.0007 uvedeno:

„zař. pro dekódování signálu z DALI pro ovl. chodu svítidel“

Doplnění:

V souladu s ostatními částmi projektové dokumentace je zařízení upřesněno jako „řídící prvek Orcave 303-111 LampDriver“.

„Z textu položky 445.0003 se dá odvodit, že se jedná o svítidlo VO. Světelný výpočet má být předložen až před dodáním svítidel. Prosím o zpřesnění zadání svítidel, stožárů a podrobný popis funkcí systému jako ochrany před dodáním systému, který nebude schopen řešit veškeré požadavky a má podstatný vliv na nabízenou cenu.“

-Ve výkazu výměr je pod položkou 445.0003 uvedeno:

Svítidlo veřejného osvětlení na stožár Ø 60 mm, IK09, IP66, 2700K, L80 - 100 tis.h., teplota okolního prostředí -40 až +45°C, celohliníkový korpus, odpojení el.části při otevření svítidla, ochrana proti přepětí - 10 kV, hmotnost - 5-5,5 kg.

Doplnění:

svítidla budou osazena na vrchlík stožáru, bez výložníku, kloubový polohovatelný úchyt s možností vyklonění + 15°, zdroj světla LED, TTC max 2700K, Ra min 70, oslnění max dle normy ČSN 13 201, minimalizované rušivé světlo mimo komunikaci, ovládání světelného toku pomocí DALI a 0-10V v rozsahu 0 - 100%.

-Ve výkazu výměr je pod položkou 444.0006 uvedeno:

„ovládací kabel SFTP CAT6“

Doplnění:

Pro zpřesnění je prvek v souladu s PD popsán jako „datový kabel SFTP CAT6 - venkovní provedení“.