

## Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Kutná Hora, Sankturinovský dům čp.377

---

### Lokalizace památky

1. Kraj: Středočeský
2. Město: Kutná Hora
3. Bližší určení místa: interiér a dvorní fasáda
4. Rejstříkové číslo: 25851-1043/A54
5. Název památky: kamenné ostění, portály, schodiště, výklenky oken s kamennými sedátky

---

### Údaje o památce

1. Autor: neznámý
2. Datování: gotický původ, rozšíření po r.1481, úprava v raném baroku 1777, poslední rekonstrukce na přelomu 60. a 70. let 20. století. Obnova čelní fasády a vstupního portálu v roce 2011.

---

### Současný stav

Kamenné články lokálně pokrývají povrchové nečistoty a druhotné nátěry. Starší vysprávky dožívají nebo mají rozdílnou barevnost a strukturu zrnitosti oproti původnímu materiálu. Na povrchu jsou patrné drobnější plastické ztráty/odlomené rohy, profilace atd. Na člancích točitého schodiště /podkroví-věž/použitý hrubozrnný vápenec koroduje, dochází k odlamování hran stupňů. Na schodišti i jeho podhledech jsou rozsáhlé usazeniny černé neprodyšné krusty/snad pozůstatek požáru v r.1770/ Při neodborném ošetření v minulosti došlo ještě k dalšímu zpevnění této defektní krusty. Na štítech domečku ve dvoře je umístěna dvojice kamenných čučků ve tvaru koulí, jedna koule se nezachovala, sokly čučků povrchově korodují.

### Koncepce restaurování

Proces restaurování by měl směřovat k zastavení korozních procesů, obnovení paropropustnosti kamene a koncepčně restaurování realizovat konzervační metodou. Veškeré práce budou konzultovány se zástupcem památkové péče NPÚ.

### Navrhovaný postup

Postupně provedeno předzpevnění narušených částí před zahájením prací spojených s namáháním povrchu tj. čištění, zábaly.

Čištění-tmavé krusty a depozity budou odstraněny nebo ztenčeny pomocí zábalů čistící pasty a mechanicky.

Zpevnění-na očištěném kameni dokončeno lokální zpevnění organokřemičitým prostředkem. Trhliny injektovány minerálním prostředkem, případné lepení namáhaných spojů Epoxidem.

Doplnění-vybrané plastické defekty doplněny umělým kamenem s přibarvením ve hmotě minerálním pigmentem. Chybějící koule na čučku/štíť/bude doplněna kopií z přírodního kamene.

Barevné retuše- po doplnění provedena lokální barevná retuš minerálními pigmenty v lihovém roztoku.

Hydrofobizace- hydrofobizačně budou ošetřeny jen články vystavené působení srážkové vody.

Restaurátorská zpráva- na závěr předána restaurátorská zpráva obsahující textovou část a fotodokumentaci .

V Kutné Hoře dne 4.7.2016



**Josef Pospíšil**  
*akademický sochař a restaurátor*  
Novomlýnská 536  
284 01 Kutná Hora  
☎ 606 143 997

Položkový rozpočet-kamenné články,ostění,portály  
Kutná Hora,Sankturinovský dům čp.377

1. Domeček-dvorní fasáda,čučky na štítech


Ostění 2ks .....  
/očistění,doplnění,spárování,barevné retuše,hydrofobizace/

Čučky na štítech 2ks

- kopie chybějící koule/přírodní kámen/1ks a osazení .....  
- restaurování původních článků .....



součet



2. Přízemí 1NP

Ostění kamenné 3ks .....  
/očistění,tmelení,barevné retuše/

3. Sklep

Ostění 2ks .....  
/očistění,tmelení,barevné retuše/

Sklep-alchymistická expozice ostění 2ks .....  
/očistění,tmelení,spárování,barevné retuše/



součet



4. Půdorys 2NP

Ostění dveří 1ks .....  
/očistění,tmelení,barevné retuše/



5. Půdorys 3NP

Ostění 1ks .....

Profilovaný portál s kamennými stupni .....

Kamenné lavice u oken věže 3x2ks .....  
/očistění,zpevnění,doplnění umělým kamenem,barevné retuše/



součet



## 6. Podkrovní

Ostění 1ks .....  
Ostění dveří na točité schodiště 1ks .....  
Schodiště točité v.8m,40 schodů .....  
/očistění,zpevnění,plastické retuše uměl.kamenem,spárování,  
barevné retuše/



součet




7. Restaurátorská zpráva 2x .....  
/textová část a fotodokumentace/



Součet  
DPH 15%



CELKEM



Vytvoření rezervy 15% = ..... DPH 15% ..... celkem + .....  
Celkem navrhovaný rozpočet .....

## Odůvodnění kalkulace

Uvedené ceny jsou orientačně stanoveny na základě již realizovaných restaurátorských prací.

1. K.Hora,Vlašský dvůr,kamenné články,ostění,portály,realizace v roce 2002-2007
2. Kolín,fara,ostění ,portály ,2015
3. K.Hora.Sankturinovský dům čp.377,vstupní portál,sokl,2011
- 4.K.Hora-Kaňk,kostel sv.Vavřince,kamenné články,ostění,portály,2011-2016

V Kutné Hoře dne 4.7.2016

**Josef Pospíšil**  
akademický sochař a restaurátor  
Novomlýnská 536  
284 01 Kutná Hora  
☎ 606 143 997