



V UPRAVOVANÝCH PROSTORECH BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ ROZVODY VČETNĚ ARMATUR A PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ (3x PLYNOVÝ SPORÁK, 3x PLYNOVÉ PODOKENNÍ TOPIDLO)

LEGENDA:

NOVÉ VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU – OD PROPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ ROZVODY K NOVÝM PLYNOVÝM SPOTŘEBIČŮM Z MĚDĚNÝCH TRUBEK POLOTVRDÝCH S TVAROVKAMI PRO LISOVANÉ SPOJE

PK1, PK2 ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 'PROTHERM' TYP 'GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A' O JÍMENOVÉM VÝKONU 5,3 – 19,1 kW (PRO VYTÁPĚNÍ) A AŽ 25,2 kW (PRO OHŘEV TEPLÉ VODY), S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY, JÍMENOVITÁ SPOTŘEBA ZEJMÉNO PLYNU 2,5 M³/H KULOVÝ PLYNOVÝ BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZAVÍRAČÍ KOKHOUT G 3/4 PŘED PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI KS 3/4"

PŘI PŘÍCHODU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BYT PLYNOVÉ ROZVODY VEDENY V OCHRANNÝCH TRUBEKÁCH – U MĚDI – NE OCELI – KOROZE!!! PO ZKOUŠCE TĚSNOSTI BUDOU VIDITELNĚ ČÁSTI MĚDĚNÝCH ROZVODŮ OPAŘENÝ OCHRANNÝMI MATERIÍMI ROZVODY PLYNU BUDOU UZEMNĚNY

V 1. PP BUDOU DO PŘÍSLUŠNÝCH PŘIPRAVENÝCH VÝVODŮ OSAZENY FAKTURÁČNÍ MEMBRANOVÉ PLYNOMĚRY VEL. G4 (MAX. PRŮTOK 6 M³/H, PŘIPOJOVACÍ ROZČET 250 MM)

Výpracoval: Ing. Hádková Zuzana		sestavil: Ing. Hádková Zuzana		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ	
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora		PROJEKCE	
Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora				Ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 725300002	
střecha: REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR		datum: říjen 2020		státní: Projekt stavby	
Skolní 401, Kutná Hora		formát: A4		formát: 8 A4	
D.1.4f VNITŘNÍ PLYNOVOD		část: 20 905		zák. číslo: 20 905	
obrádek: PŮDORYS 2. NP		měřítko: 1:50		číslo: 02	