


LEGENDA:

NOVÉ VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU – OD PROPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ ROZVODY K NOVÝM PLYNOVÝM SPOTŘEBIČŮM Z MĚDĚNÝCH TRUBEK POLOTVRDÝCH S TVAROVKAMI PRO LISOVANÉ SPOJE

PK1, PK2, PK3 ZAFĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL "PROTHERM" TYP "GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A" O JÍMENOVITĚM VÝKONU 5,3 – 19,1 kW (PRO VYTÁPĚNÍ) A AŽ 25,2 kW (PRO OHŘEV TEPLÉ VODY), S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY, JÍMENOVITÁ SPOTŘEBA ZEJMENHO PLYNU 2,5 m³/h KULOVÝ PLYNOVÝ BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZAVÍRAČÍ KOKOUT G 3/4 PŘED PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI

PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PLYNOVÉ ROZVODY VEDENY V OCHRANÝCH TRUBKÁCH – U MĚDI – NE OCEL – KOROZE!!! PO ZKOUŠCE TĚSNOSTI BUDOU MÍSTEČNĚ ČÁSTI MĚDĚNÝCH ROZVODŮ OPATŘENY OCHRANNÝMI NÁTĚRYMI ROZVODY PLYNU BUDOU UZEMNĚNÝ

V 1. PP BUDOU DO PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPRAVENÝCH VÝVODŮ OSAZENY FAKTURAČNÍ MEMBRANOVÉ PLYNOMĚRY VEL. G4 (MAX. PRŮTOK 6 m³/h, PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ 250 MM)

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		sekontroloval: Ing. Hádková Zuzana		<div></div> <div>KUTNOHORSKÁ STÁVBENÍ PROJEKT: Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002</div>	
SÍL:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora				
stavba:	REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR Školní 401, Kutná Hora			datum:	říjen 2020
čas:	D.1.4f VNITŘNÍ PLYNOVOD			vypracoval:	Projekt stavby
období:				termín:	8 A4
				zak. číslo:	20 905
				mřížka:	1:50
				č. v.:	01
PŮDORYS 1. NP					