



Vodohospodářská společnost  
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora  
tel. + 420 327 588 111  
info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz

Sportovní projekty s.r.o.  
Michaela Musilová  
Sokolovská 87/95  
180 00 Praha 8

č. j.: 20231371/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 06.12.2023

**Věc: „Revitalizace víceúčelového hřiště – Hlouška Kutná Hora, pozemek p.č. 2708/1 a p.č. 3671/1 v k.ú. Kutná Hora“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stupeň projektové dokumentace: | dokumentace pro vydání společného povolení                    |
| Projektant:                    | Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 ,Praha 8  |
| Číslo projektu:                | datum: 10/2023  |
| Investor:                      | Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora |

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „Revitalizace víceúčelového hřiště – Hlouška Kutná Hora, pozemek p.č. 2708/1 a p.č. 3671/1 v k.ú. Kutná Hora“.

Popis stavby: Jedná se o revitalizaci venkovního sportoviště. V rámci stavby bude rekonstruován stávající atletický ovál s běžeckou rovinkou. Nově budou vybudovány následující sportoviště: in-line dráha z asfaltového betonu, dětské hřiště rozdělené na čtyři části dle věkových kategorií a činností, víceúčelové hřiště 24x12m s hrazením proti zalétávání míčů, workoutové hřiště, panna aréna. Dále bude v řešeném prostoru nově umístěn městský mobiliář a ve volné ploše zřízen umělý svah z části výkopku stavby. Členění stavby na objekty: SO-01 - HTU a bourací práce, SO-02 - Atletický ovál, SO-03 - In-line okruh, SO-04 – Pumptrack, SO-05 - Víceúčelové hřiště, SO-06 - Vsakovací objekt, SO-07 - Umělý kopec, SO-08 - Dětské hřiště pro menší děti, SO-09 - Dětské hřiště – houpačky, SO-10 - Dětské hřiště pro větší děti, SO-11 - Panna aréna, SO-12 - Workoutové hřiště, SO-13 - Sadové úpravy.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jedná se kanalizační stoku „A“ – železobeton 500, „A“ – železobeton 700.

Dále v zájmovém území vede kanalizační přípojka pro objekt č.p. 206.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:


- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715, e-mail: burianek@vhskh.cz,



- požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizační přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany,
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu kanalizace a kanalizační přípojky ručně, bez použití mechanizace,
- po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy kanalizace pro veřejnou potřebu,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníka kanalizační přípojky, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejímu poškození,
- výsadba stromů bude provedena mimo ochranné pásmo kanalizace – podle vytyčení polohy kanalizace v terénu a odsouhlasena odpovědným pracovníkem společnosti,
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
- před ukončením stavby (zemních prací) vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření, zejména pak dodržení ochranného pásma kanalizace dle zák. 274/2001 Sb., ochranného pásma kanalizační přípojky, nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005. O provedené kontrole bude sepsán protokol,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

  
Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Oddělení TPČ  
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová  
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace