

Kutná Hora - ul. Pobřežní

DETAIL Č. 2.

ODPOJ NTL PLYNOVODU DN 100 - 1x
BALONOVÁNÍ STÁV. NTL DN 100 - 1x
PŘECHODKA PE d 110 / OCEL DN 100 - 1ks
PŘESUVKA SCHUCK SMU DN 100 - 1ks
PROPOJ NTL PLYNOVODU DN 100 / DN 100 - 1x

850
850

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

NTL BYPASS POTRUBÍ PE d 63 - 100,0m,
PLYNOVOD V UL. POBŘEŽNÍ NENÍ OKRUHOVÁN

TU 1751 KUTNÁ HORA M. N. - ŽRÚC NAD SÁZAVOU
OU OB KUTNÁ HORA MĚSTO - MALEŠOV

CHRÁNIČKA PE d 160 - 20,0m
DVOJITÁ SIGN. FOLIE
OCEL VRCHLIK NAD POTRUBÍM DN 200 - 6,0m

KOLENO PE d 110/45° - 2ks

KOLENO PE d 110/90° - 1ks


DETAIL Č. 1.

ODPOJ NTL PLYNOVODU DN 100 - 1x
BALONOVÁNÍ STÁV. NTL DN 100 - 1x
PŘECHODKA PE d 110 / OCEL DN 100 - 1ks
PŘESUVKA SCHUCK SMU DN 100 - 1ks
PROPOJ NTL PLYNOVODU DN 100 / DN 100 - 1x

TECHNICKÝ ROZSAH :

NTL plynovod PE d 110 : 88,0m
4209
+ dočasný bypass PE d 63
Celkem 88,0m

Max. provozní přetlak NTL : 5 kPa
Provozní přetlak NTL : 2,1 kPa
Médium : Zemní plyn
Životnost potrubí : 60 let



DPS

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ NTL PLYNOVOD, OCHR. POTRUBÍ
- NOVÁ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
- DOPOJENÍ OPZ NTL
- CHRÁNIČKA + ČIČHAČKA
- OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m na obě strany
- DOTČENÝ POZEMEK KN
- R
- P
- REKONSTRUOVANÁ PŘÍPOJKA
- PREPOJENÁ PŘÍPOJKA

PROJEKCE CHLÁŘ - ŠANEC, s.r.o.


Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem
e-mail: projekce-cs@projekce-cs.cz
tel. : 737 88 28 94, 777 00 27 15
www.projekce-cs.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	David CHLÁŘ	
VYPRACOVAL	David CHLÁŘ	
OBEC : Kutná Hora	KRAJ : Středočeský	KÚ : Kutná Hora

INVESTOR : Město Kutná Hora	FORMÁT	A3	Č. PARÉ
STAVBA : VRCHLICE V KUTNÉ HOŘE - REVITALIZACE A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ	DATUM	08/2019	
SO 04.5 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU	ČÍSLO ZAKÁZKY	07/19	
	ÚČEL, STUPEŇ	DPS	

NÁZEV PŘÍLOHY :
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Autorizační razítko:



MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
1:1000	C.1