

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 29. 8. 2025**

Název zadavatele: **Město Kutná Hora**
sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
IČ: 00236195

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a doplnění vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz uchazeče

DOTAZ 1

V poskytnuté dokumentaci jsme nenalezli Vyjádření dotčených orgánů státní správy ke stavbě.
Prosíme zejména o poskytnutí
vyjádření od Odboru životního prostředí Kutné Hory a Povodí Labe.

DOTAZ 2

Navržená trysková injektáž u mikropilotových stěn je v technické zprávě popsána příliš zevrubně.
Prosíme o upřesnění
požadavků na provedení tryskové injektáže. Prosíme také o úpravu položek v soupisu prací tak, aby
jejich popis lépe odpovídal
požadovaným pracím. Prosíme o prověření množství portlandského cementu v soupisu prací
určeného k provedení injektáže, jehož
množství se nám zdá vzhledem k rozsahu prací nedostatečné.

DOTAZ 3

V SO 01.2 se u pol.č.6 ("Vytažení zápor ocelových dl do 8m") uvažuje se zpětným vytažením zápor.
Navržená technologie zakládání stavby
ale vytažení zápor neumožňuje. Odstraní zadavatel položku z
rozpočtu?

DOTAZ 4

Soupis prací pro „SO 06 – Komunikace“ obsahuje položky pro pořízení projektové dokumentace ve
stupních RDS a DSPS.
V objektu VRN se vyskytuje položka pro pořízení dokumentace ve stupni DSPS. Bude Investor
požadovat dokumentaci ve stupni RDS pouze pro
objekt Komunikací a pro jiné objekty již ne? Prosíme také o odstranění duplikace položek pro
ocenění DSPS v objektech VRN a SO06.

DOTAZ 5

Jaké požadavky bude mít Investor na barevnost a povrchovou úpravu kamenných dlažeb
komunikace, kamenného obkladu
opěrných zdí a lomového kamene pro zřízení prahů a tůní v toku Vrchlice? Bude Investor požadovat
dodávku kamenných výrobků z nějaké konkrétní horniny či lomu?
Které kamenné výrobky bude nutné před zabudováním do stavby vzorkovat?

DOTAZ 6

Součástí objektu SO 06 - Komunikace má být také dodávka a montáž nového mostního zábradlí (pol. č.
32, 33 a 107).
Pro toto mostní zábradlí jsme ale v poskytnuté dokumentaci nenalezli příslušnou dokumentaci.
Prosíme o její dodatečné poskytnutí.

Vyjádření zadavatele

K dotazu č. 1:

Zadavatel dodává požadovaná vyjádření OŽP a PLA s.p. v příloze č. 1 Příloha DI č. 3.

K dotazu č. 2:

K tryskové injektáži.

- Trysková injektáž bude realizována v jedné řadě
- Osová vzdálenost sloupů TI bude 0,45m
- Vlastní parametry provádění TI stanoví technolog dodavatele s cílem zajištění požadovaných parametrů sloupů:
- Min. požadovaný průměr sloupu TI je 0,50 m

Pevnost injektované zeminy v prostém tlaku min. 3 MPa

V rámci zadávací dokumentace byla trysková injektáž specifikována minimálním průměrem pilíře, délkou pilíře a osovou vzdáleností pilířů. Funkcí injektáže je homogenizace prostředí za rubem stávající opěrné zdi.

Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme požadavek na minimální pevnost pilíře tryskové injektáže v prostém tlaku na 3 MPa.

Vlastní parametry provádění TI stanoví technolog dodavatele s cílem zajištění požadovaných parametrů jak je u podobných staveb běžné.

K dotazu č. 3:

Zadavatel přikládá vzorový řez. V řezu je u záporny popis, že zápora je obsypána zeminou charakteru písku, a to právě z důvodu, aby šla následně odstranit. Po provedení opěrné zdi a zásypů, do úrovně pod převážku, budou kotvy deaktivovány a následně záporny vytaženy. Konstrukce opěrné zdi nedoléhá k dočasnému pažení, a proto by měla jít zápora vytáhnout.

Příloha č. 1 DI č. 3

K dotazu č. 4:

Položka na DSPS v rámci SO 06 – Komunikace se týká pouze tohoto objektu.

Položka na DSPS v rámci VRN se vztahuje na ostatní část stavby.

RDS bude pouze na SO 06 – Komunikace, vše je tedy správně.

K dotazu č. 5:

Barevnost a povrchová úprava kamenných dlažeb komunikace bude obdobného charakteru jako byla použita v celé památkové rezervaci:

žula - dvoukostka - MELÍŘ - při minulých stavbách byl materiál mixován asi ze 3 lomů

Lom Lipnice, lom Mrákotín a lomy poblíž něj (stejný majitel)

Barevnost a povrchová úprava kamenného obkladu opěrných zdí - je třeba použít podobný kámen, který se užívá v historickém jádru Kutné Hory - "mušlák" - pískovec šedobéžové barvy.

Lom Hořice, Kocbeře

Barevnost a povrchová úprava lomového kamene pro zřízení prahů a tůní v toku Vrchlice:

V PD uvedeno - čistě lomový kámen splňující parametry pro vodní stavby a tam spadají napr. čedič, rula, žula apod.

Pro novější stavební účely a úpravy v okolí města je možné využít například rulu, která má rustikální vzhled a hodí se pro historické styly.

Před použitím výrobků zadavatel požaduje vzorkovat vše a teprve po odsouhlasení lze výrobek použít.

K dotazu č. 6:

Zadavatel přikládá Vz. řez D.4.2.3.2

Příloha č. 1 DI č. 3

Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 15. 9. 2025 do 10:00 hodin

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://zakazky.kutnahora.cz/profile_display_2.html

Otevírání Nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Kutná Hora dne: 2. 9. 2025

S pozdravem

Příloha č. 1 DI č. 3 - zip

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat