

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.06.2024

Spis. zn.: S-KHSSC 49201/2024

Č. j.: KHSSC 51167/2024

Vyřizuje: Bc. Jitka Poppeová

Tel.: 310 014 447

E-mail: jitka.poppeova@khsstc.cz

Datum: 11.07.2024

Datovou schránkou

Město Kutná Hora

Odbor projektového řízení a sportu

Havlíčkovo nám. 552/1

284 01 Kutná Hora

**„Přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov – Kutná Hora, Kremnická č.p. 98“ - závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Na základě žádosti stavebníka - Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195, zastoupené Odborem projektového řízení a sportu Městského úřadu Kutná Hora, podané dne 28.06.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona 258, návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov – Kutná Hora, Kremnická č.p. 98“, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona 258, a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení „Přístavba výtahu v objektu ZŠ Žižkov – Kutná Hora, Kremnická č.p. 98“

**s e   s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace, doručená KHS dne 28.06.2024, kterou zpracovala paní Ing. Zuzana Hádková, Kutnohorská stavební - projekce se sídlem Partizánská 313, 284 01 Kutná Hora, v březnu 2024, řeší:

a) Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení ve 2. patře jihozápadního křídla budovy, aby mohlo sloužit jako WC pro tělesně postižené o celkové ploše 6,5 m<sup>2</sup>. Stavební úpravy budou spočívat pouze ve výměně zařizovacích předmětů.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

b) Přístavbu výtahu o celkové ploše 12,3 m<sup>2</sup> ve dvoře u středního křídla objektu, pro tělesně postižené žáky. Jedná se o zděnou přístavbu výtahu o nosnosti cca 1 000 kg, s osmi nástupními stanicemi od 1. PP – suterénu po 4. NP – půdu, s průchozí kabinou o rozměrech 1100 x 2100 x 2100 mm, dveře 900/2000 mm, rychlostí 1 m/s. Výtah nemá strojovnu, výtahový stroj je přímo v šachtě. Přístavba výtahu je umístěna situačně do prostor chodeb budovy. Tímto nebudou hlukově zatíženy žádné z učeben.

**Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné závazné stanovisko pro stavební povolení.**

Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých - východ

**Rozdělovník**

1/ Adresát – DS

2/ KHS odd. HDM a.a