



LEGENDA MÍSTNOSTI

číslo míst.	účel místnosti	plocha podl. m ²	refer. číslo	osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
201	CHODBA	6,7	5.1.1	100 lx
202	WC	2,1	5.2.4	200 lx
203	KOUPELNA	3,0	5.2.4	200 lx
204	POKOJ	10,6	5.2.2	100/300 lx
205	OBÝVAČÍ POKOJ	33,3	5.2.2	100/300 lx
206	LOŽNICE	10,0	5.2.2	100 lx

LEGENDA

KABELOVÁ TRASA – SVAZEK KABELŮ POD OMÍTKOU

KABELOVÝ OBYVOD:

SVĚTELNÝ – CYKY nx1,5
 ZÁSUVKOVÝ – CYKY-J 3x2,5
 TROJFÁZOVÝ – DLE POPISU

⊕
 DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČI CYZZ V SOULADU S ČSN 332000-4-41 ed.2 A 332000-7-701 ed.2.

IVD INDUKČNÍ VARNÁ DESKA (EV. EL. SPORÁK)

DIG ODSAVAČ PAR – DIGESTOŘ

MN MYČKA NÁDOBI

CHL CHLADNIČKA

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA

PK PLYNOVÝ KOTEL

S1 4xCY10/tr2329 + CY16žž – PŘÍVOD Z RE V 1.NP
 HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 25B/3

POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVĚST KABELY CYKY (POD OMÍTKOU MOŽNO CYKLO) V SOUSTAVĚ TN-S. KABELY UKLADAT VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU V SOULADU S ČSN 332130 ed.3, V PŘÍP. SDK KONSTRUKCÍCH V TRUBKÁCH MONOFLEX DLE ČSN 332000-5-52 ed.2. PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KABELŮ V BETON. PODLAHÁCH V SOULADU S ČSN 332000-5-52 ed.2.

NAVRHL J. Pros	KRESLIL J. Pros	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Josef Pros – projekce elektro Vladislava 335, 284 01 Kutná Hora IČO: 10240578 tel. 775357933
KRAJ: Středočeský	OBEK: Kutná Hora			Zpracováno programem EIProCAD
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1				FORMÁT 2 A4
Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora D.1.4 – Silnoproudá elektrotechnika				DATUM 16.03.2017
				STUPEŇ DSŘ
				MĚŘÍTKO 1:50
PŮDORYS 2.NP				ZAK.ČÍSLO: 17118 ARCHIVNÍ ČÍSLO Č.VÝKRESU 17118102