

Snížení energetické náročnosti objektu
BD Kutná Hora
D.1.4 Elektroinstalace a hromosvod
Hromosvod a uzemnění

2.Výpis materiálu

POLOŽKA		MĚR.JED.	MNOŽSTVÍ
1	Drát AlMgSi Zn 8 mm vč. podpěr	m	590
2	Jímací tyč 1.5m na ploch střechu včetně držáků a svorek	ks	44
3	Dtto délky 3m vč. izol.držáků 0,7m	ks	1
4	Drát FeZn 10 mm v zemi	m	70
5	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	330
6	Svorka spojovací	ks	231
7	Svorka připojovací	ks	4
8	Svorka křížová	ks	24
9	Ochranný úhelník	ks	20
10	Zkušební svorka	ks	20
11			
12	Štítek	ks	40
13	Tvarování montážního dílu	ks	20
14			
15	Pomocné montážní práce, demontáž	hod	25
16	Výkop a zához rýhy 35x50cm	m	165
17	Výkop a zához rýhy 35x80cm tř.3	m	220
18	Bourání a oprava betonového povrchu	m2	5
19	Bourání a oprava povrchu s bet.dlaždicemi	m2	5
19	Revize hromosvodu	ks	1