



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ ŘÁD PE Ø 160 MM A STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NOVÁ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO Č.P. 167 – PE Ø 50 MM S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SĚLOVACÍCH KABELŮ Ø2
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD – LITINA DN 100
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKA – KAMENINA DN 300

- PŘ.** PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ ŘÁD SHORA POMOCÍ PŘÍPOJKOVÉHO NAVRTÁVAČHO T–KUSU PŘIVÁŘENÉHO SEDLOVÝM SVAREM (ALTERNATIVNĚ POMOCÍ ELEKTROTAVAROKY ČI T–KUSU PŘIVÁŘENÉHO SHORA NATUPO)
- HUP** HLAVNÍ DOMOVNÍ UZÁVĚR PLYNU – PLYNOVÉ ŠOUPĚ PE Ø 50 SE ZEMNÍ ZAKOPVOU SOUPRAVOU A POKLOPEM V CHODNIKU PŘED OBJEKTEM – UKONČENÍ NTL PŘÍPOJKY PÍSKOVÉ LOŽE TL 10 CM + OBSYP 10 CM NAD VRCHOL POTRUBÍ + OBSYP PROSÁTOU ZEMINOU Z VÝKOPKU 30 CM NAD VRCHOL POTRUBÍ
- PL** VYSTRÁŽNÁ FOLE ŽLUTÁ
- VF**

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRÁCI JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ V TRASE PŘÍPOJKY, ABY PŘÍ PROVEDENÍ NEDOŠLO K PORUŠENÍ TĚCHTO VEDENÍ (PLYNOVODNÍ ŘÁD, VODOVODNÍ ŘÁD, KABELOVÁ VEDENÍ APOD.)!!!

vypovídal: ing. Karel Jitř		schválil: ing. Háček Jaroslav		<p>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ Benešova 316 284 04 Kutná Hora tel.: 327 514 637, 327 514 517</p>
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora	datum:	květen 2017	
stavba:	OBJEKT Č.P. 167, ŠULTYSOVA UL., KUTNÁ HORA - VNITŘNÍ MĚSTO	stupeň:	DSR	
část:	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - D2.1	formát:	4 A4	
obsah:		zak. číslo:	17 211	
		metriky:	1 : 250	
SITUACE			01	