



V Praze dne 5.4.2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	KH TEBIS s. r. o.
Sídlo zadavatele:	Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora
Název veřejné zakázky:	Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na kotelnách Hlouška a Šipší
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1	
Znění dotazu	
	S jakým teplotním spádem je pro hodnocení účinnosti v 2. kritériu uvažováno? (Např. 90/60 °C, tak jak je to u nyní provozovaných straších KGJ – rozhodujícím parametrem pro výpočet účinnosti KGJ je teplota vratné vody).
Znění odpovědi	
	Všichni zájemci do nabídky uvedou a doloží technickými či katalogovými listy a technickou dokumentací účinnost KGJ a typového příslušenství pro teplotní spád 60/90C tak, jak je uvedeno v Příloze č.5, část Celková účinnost a část Požadované provozní parametry (viz. Příloha č.5 ZD a označené pasáže).

Kristýna Korecová
Veřejné zakázky s.r.o.