

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	Účel místnosti	Ref. číslo	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
3.01	HALA	5.1.1	100 lx
3.02	KOMORA	5.4.1	100 lx
3.03	LOŽNICE	5.2.4	200 lx
3.04	OBÝVACÍ POKOJ	5.2.2	100/300 lx
3.05	KUCHYŇ	5.2.2	100/300 lx
3.06	KOUPELNA	5.2.4	200 lx
3.07	ŠATNA	5.2.4	200 lx
3.08	WC	5.2.4	200 lx

LEGENDA

- TRASA – SVAZEK KABELŮ
- OBVOD SVĚTELNÝ – CYKY nx1,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY-J 3x2,5
- OBVOD TRÍFÁZOVÝ – CYKY-J 5x2,5
- ⊕ DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČI CYZZ V SOULADU S ČSN 332000-4-41 ed.2 A 332000-7-701 ed.2.

POZNÁMKA

EL. INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN-S.
KABELY ULOŽENY VE STĚNÁCH POD OMITKOU, V SDK KONSTRUKCÍCH V TRUBKÁCH MONOFLEX, V SOULADU S ČSN 332000-5-52 ed.2.

PŘIPOJIT NA STÁV. OBVOD

3.03

3.04

ÚPRAVY OSVĚTLENÍ VE STÁV. OBVODU

3.07

3.02

3.01

3.05

3.06

3.08

NAVRHL J. Pros	KRESLIL J. Pros	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Josef Pros – projekce elektro Vladislava 335, 284 01 Kutná Hora IČO: 10240578 tel. 775357933
KRAJ: Středočeský	OBEC: Kutná Hora		FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora			DATUM	10.04.2018
ŠULTYSOVA čp.167, KUTNÁ HORA BYT č.1			STUPEŇ	DSŘ
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika			MĚŘITKO	1:50
PŮDORYS 2.NP			ZAK.ČÍSLO:	18120
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU 18120 102