

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	Účel místnosti	Plocha podl. m ²	Ref. číslo	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
4.01	PŘEDSÍŇ	3,7	5.1.1	100 lx
4.02	CHODBA	5,1	5.1.1	100 lx
4.03	OBÝVACÍ POKOJ	27,4	5.2.2	100/300 lx
4.04	KUCHYŇ	6,5	5.2.2	100/300 lx
4.05	SPIŽ	1,6	5.4.1	100 lx
4.06	WC	1,6	5.2.4	200 lx
4.07	KOUPELNA	4,3	5.2.4	200 lx
4.08	LOŽNICE	24,5	5.2.2	100/300 lx

LEGENDA

- TRASA – SVAZEK KABELŮ
- OBVOD SVĚTELNÝ – CYKY nx1,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY–J 3x2,5
- OBVOD TŘÍFÁZOVÝ – CYKY–J 5x2,5

⊕ DOPLNĚJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ – VODIČI CYŽZ PROPOJIT VŠECHNY CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI V SOULADU S ČSN 332000–4–41 ed. 2 A 332000–7–701 ed. 2.

POZNÁMKA

EL. INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN–S.
KABELY ULOŽENY VE STĚNÁCH POD OMITKOU, V SDK KONSTRUKCÍCH V TR. MONOFLEX V SOULADU S ČSN 332000–5–52 ed.2.

NAVRHL J. Pros	KRESLIL J. Pros	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Josef Pros – projekce elektro Vladislava 335, 284 01 Kutná Hora IČO: 10240578 tel. 775357933
KRAJ: Středočeský	OBEC: Kutná Hora			FORMÁT 2 A4
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora				DATUM 18.04.2018
KOLLÁROVA 590, KUTNÁ HORA BYT č. 6				STUPĚŇ DSŘ
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika				MĚŘÍTKO 1:50
PŮDORYS				ZAK.ČÍSLO: 18122 ARCHIVNÍ ČÍSLO Č.VÝKRESU 18122 102

